



# WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

## SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY  
GOSPODARCZEJ  
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTROŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S. A.  
O/USTROŃ  
nr 02 1050 1070-1000 0001 0109 5222

Tel. (033) 854 35 70 SEKRETARIAT  
(033) 854 37 25 SEKRETARIAT  
(033) 854 34 96 CENTRALA  
(033) 854 22 44 CENTRALA  
(033) 854 25 73 CENTRALA

FAX (033) 854 37 25

e-mail: [wzc@wzc.com.pl](mailto:wzc@wzc.com.pl)  
[www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)

OBSZAR  
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTROŃ,

WIŚLA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY



"GEPARDY BIZNESU"

Nasz znak: TT/ 4484 /2010

GEOKART - INTERNATIONAL SP. Z O.O.

UL. WITA STWOSZA 44

Wasz znak:

35-113 RZESZÓW

Ustroń, dnia 29.11.2010

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacyjnego budowy systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów w miejscowościach Ochaby Wielkie, Ochaby Małe „lewo-brzeżne” (część południowa i północna), Wiślica, Skoczów (część północno-zachodnia) i Kiczyce (część zachodnia).

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. uzgadniają pozytywnie trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączonymi rysunkami (rys. 1-33 wraz z późniejszymi poprawkami) pod warunkiem:

- zachowania min. odległości 1,5 m pomiędzy skrajnią proj. kanalizacji sanitarnej i studzienek kanalizacyjnych a skrajnią istniejącego wodociągu (przy lokalizacji równoległej),
- zachowania min. odległości 0,5 m pomiędzy dnem proj. kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych a skrajnią istniejącego wodociągu (przy lokalizacji pionowej),
- na sieci wodociągowej posadowionej poniżej proj. kanalizacji sanitarnej należy zabudować rury ochronne długości min. 3 m.

Rozpoczęcie prac budowlanych należy zgłosić pisemnie do W.Z.C. Spółka z o.o. w Ustroniu.

W przedmiotowym terenie istnieją niezainwentaryzowane sieci wodociągowe, w przypadku odkrycia w/w sieci należy powiadomić Rejon Sieci w Strumieniu tel: 338570158.

Przed przystąpieniem do przedmiotowych robót w miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy wytrasować sieć wodociągową. Prace ziemno-montażowe w obrębie istniejącej sieci wodociągowej należy prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem przedstawiciela W.Z.C. Spółka z o.o. – Rejon Sieci w Skoczowie tel: 338533496 (rys. 2—24) i Rejon Sieci w Strumieniu tel: 338570158 (rys. 1-2).

Wszelkie koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem lub przebudową kolidującej istniejącej sieci wodociągowej ponosi Inwestor.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu zmiany lokalizacji proj. kanalizacji sanitarnej podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Powyższe uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Załącznik: 1 egz. Załączony plan sytuacyjny  
pozostaje w aktach WZC Sp. z o.o.

Otrzymują: 1 x adresat

1 x a/a.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Techniczny  
Naczelnik Inżynier  
mgr inż. Piotr Kawka