


"MIEJSKA SPÓŁKA SKO - EKO SP. Z O.O."

ul. Olszyna 10 , 43 - 430 Skoczów
 Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347303
 Kapitał Zakładowy 30.128.000 zł REGON 241438066 NIP 5482607239

SKO-EKO-7034/GŚ-T/U-⁵⁴./³³⁰...../2011

Skoczów, dnia 06.05.2011r.

GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 44
35 – 113 Rzeszów

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczy pt. „KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI OCHABY WIELKIE, OCHABY MAŁE „LEWOBRZEŻNE” (CZĘŚĆ POŁUDNIOWA – PÓŁNOCNA), WIŚLICA, (CZĘŚĆ PÓŁNOCNA) – GM. SKOCZÓW – ZADANIE 3 – CZĘŚĆ 1”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. uzgadnia pozytywnie przedmiotowe opracowanie z niżej wyszczególnionymi uwagami:

1. Włazy studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych należy wynieść ponad teren min. 15 cm.
2. Na studzienkach rewizyjnych należy stosować włazy żeliwne „klasyczne” bez żadnych zatrzasków, śrub lub zamków.
3. Wykonawca winien zgłosić do tutejszej Spółki przystąpienie do robót nie mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Włączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej należy wykonać pod nadzorem pracowników tut. Spółki.
4. Wykonawca winien przed odbiorem końcowym i przekazaniem do eksploatacji wykonanej sieci, przeprowadzić szkolenie pracowników tut. Spółki w zakresie eksploatacji wykonanych przepompowni i systemu wizualizacji.
5. Wykonaną kanalizację sanitarną należy zgłosić do odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji w Miejskiej Spółce SKO-EKO Sp. z o.o. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty:
 - a. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji wraz z zestawieniem studzienek, papierowa oraz w wersji elektronicznej.
 - b. Zestawienie podłączonych nieruchomości z wyszczególnionymi następującymi informacjami:
 - nazwisko i imię właściciela podłączonej nieruchomości wraz z aktualnym adresem zamieszkania,
 - adres podłączonej nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki i oznaczeniem czy nieruchomość jest zabudowana,

Bank Spółdzielczy w Skoczowie 82 8126 0007 0000 1225 2000 0010

tel. 33 479 94 70
 fax. 33 479 94 78

www.sko-eko.skoczow.pl
 e-mail: biuro@sko-eko.skoczow.pl

Handwritten signature/initials.

- data podłączenia wraz ze stanem licznika wody,
- c. Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności,
- d. Protokoły z przeglądów kamerą wideo wraz z zapisem na nośniku cyfrowym.
- e. Dokumentacja techniczno - ruchowa dla każdej z wykonanych przepompowni wraz z 2 kompletami kluczy do bramy wjazdowej oraz szafki sterowniczej.

Przedłożony do uzgodnienia egzemplarz dokumentacji projektowej pozostawiamy w archiwum naszej Spółki.

Powyższe uzgodnienie jest ważne dwa lata.

Otrzymują :

1 x Adresat

1 x IR UM Skoczów

1 x a/a SKO-EKO

KIEROWNIK
Działu Gospodarki Ściekowej

mgr inż. Bogdan Czyż

7.17
* e