



## GMINA PRYZSTAJŃ

42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5  
tel. 34 3191153, 3191154, fax. 34 3191732

e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl  
www.gminaprzystajn.pl

Przystajń, dnia 13.04.2023 r.

ZWI.6342.7.2023

**Biuro Projektów i Realizacji  
Inwestycji „INFRA-BUD-PROJEKT”  
ul. 1 Maja 20  
42-140 Panki**

**dot. warunków technicznych projektowanej sieci wodociągowej  
dla zadania pn.: „Rozbudowa wodociągu Przystajń, ul. Częstochowska - etap II”**

W odpowiedzi na wniosek złożony dnia 04.04.2023 r. w sprawie warunków technicznych projektowania sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Częstochowska, informujemy:

1. Źródłem wody dla projektowanej sieci wodociągowej będzie istniejąca sieć wodociągowa PVC 90 mm Przystajń, ul. Częstochowska, która jest zasilana z ujęcia wody w Przystajni ul. Bór 14, ciśnienie na wyjściu ze stacji wynosi 3,5 atm.
2. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE100 SDR11 (średnica wg obliczeń projektanta), w przypadku przewiertów stosować rury typu RC.
3. Zaprojektować rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń w dz. nr ewid. 268/22, 268/21, od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr ewid. 268/22 do początku działki nr ewid. 268/12 (dokładna lokalizacja do ustalenia przy projektowaniu, rozbudowa o około 192 m), z włączeniem zaprojektowanej sieci w istniejącą sieć wodociągową PVC o średnicy 90 mm,
4. Zaprojektować przebieg istniejącego przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 268/17 obręb Przystajń do nowej sieci wodociągowej, wraz z likwidacją nieaktywnego odcinka przyłącza wodociągowego.
5. Zaprojektować zasuwy sieciowe umożliwiające strefowe odcięcie przepływu wody w przypadku awarii.
6. Przewidzieć zgodną z obowiązującymi przepisami liczbę hydrantów p.poż. Ø 80 z podwójnym zamknięciem wraz z zasuwami odcinającymi.
7. Przewidzieć oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantów p.poż. odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi, oraz trasy wodociągu odpowiednią taśmą oznaczeniową.
8. Sieć wodociągową zaprojektować i podłączyć z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm w zakresie projektowania i budowy sieci wodociągowych.
9. Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.
10. Lokalizowanie sieci wodociągowej w gruntach nie będących własnością Inwestora może być realizowane po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli na wykonanie, eksploatację i konserwację sieci wodociągowej na terenie ich działki.
11. Terminy przebieg sieci wymagające przerw w dostawach wody muszą być uzgadniane z dostawcą wody minimum na 3 dni przed planowanymi pracami.
12. W przypadkach budzących wątpliwości, podane warunki należy uściślić w Urzędzie Gminy Przystajń, pokój nr 13.
13. Warunki przyłączenia są ważne **dwa lata** od dnia ich wydania.

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. A/a

Z up. **Wójt**

*mgr inż. Paweł Antczak*  
INSPEKTOR