



I.7011.9.2023

Augustów 10.05.2023 r.

- strona internetowa Zamawiającego -

Odpowiedzi na pytania

Dotycząca: „**Budowa chodników na ul. Garncarskiej i Sadowej w Augustowie.**”

Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Zapytania ofertowego wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1:

Czy warstwy podbudowy mają być wycenione na podstawie zał. Nr 1 (na podsypce piaskowej), czy wg dokumentacji zał.nr 7 (na podsypce piaskowo- cementowej i warstwa podbudowy z kruszywa 15 cm) ?

Odpowiedź:

Warstwy podbudowy mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową – przekroje normalne, tj.: warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie, grubości 15cm i podsypka cementowo-piaskowa

**Z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza
Sławomir Sieczkowski**

.....
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)