

WYJAŚNIENIE NR 1

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12-08-2024 roku dotyczącego wyjaśnienia SWZ dotyczącego Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej poprzez zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, informuje i wyjaśniamy, że:

- 1) w specyfikacji warunków zamówienia zostały podane minimalne wartości dotyczące dostawy wyposażenia – odnośnie zbiornika na wodę minimalny parametr to 20 m³ (1 szt.);
- 2) jednocześnie nadmieniamy, że oferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy, spełniać wymogi SWZ i udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

WÓJT
Józef Chudy