



Legenda	
①	Liczba kondygnacji
▶	Wejście do budynku
---	Droga pożarowa
---	Dojście do dźwigu dla ekip rat.
	Miejsce zbiórki do ewakuacji
	Hydrant zewnętrzny
	Przeciwpowarowy wyłącznik prądu
	Centrala Systemu Sygnalizacji Pożarowej
	Mikrofon Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego



FG System sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawy 8, 15-129 Białystok

Zestawienie powierzchni i danych:

Powierzchnia zabudowy	- ok. 36 tys. m ² ;
Powierzchnia całkowita	- ok. 10 tys. m ² ;
Kategoria wysokości obiektu	- Niski (N) oraz Wysoki (W);
Klasa odporności pożarowej	- "B" oraz „C”;
Kategoria zagrożenia ludzi	- PM, ZL II, ZL III;

Obiekt	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngтона 17, 15-274 Białystok		
Temat	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Opracował	Franciszek Średziński	Data 20.08.2022	Zał. 1
Zagospodarowanie przestrzenne		Skala poglądowa	Nr rys. 12