

Segm. B

LEGENDA

- 1 - numer węzła
P1 - numer pionu

- rura cyrkulacyjna

8

-5865-

- δ - zawór DN15 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN15 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
6 - filtr siatkowy DN15 - projektowane

9

-5865-

- δ - zawór DN15 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN15 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
6 - filtr siatkowy DN15 - projektowane

10

-5865-

- δ - zawór DN15 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN15 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
6 - filtr siatkowy DN15 - projektowane

11

-5865-

- δ - zawór DN15 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN15 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
6 - filtr siatkowy DN15 - projektowane

12

-5865-

- δ - zawór DN15 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN15 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
6 - filtr siatkowy DN15 - projektowane

13

-5865-

- δ - zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
6 - filtr siatkowy DN20 - projektowane

14

-5865-

- δ - zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
6 - filtr siatkowy DN20 - projektowane

15

-5865-

- δ - zawór DN20 ze śrubunkiem 2 szt. - projektowane
8 - zawór MTCV DN20 - istniejący
- uzupełnić o moduł dezynfekcyjny
6 - filtr siatkowy DN20 - projektowane

Segm. D

PIWNICA
- KLATKA SCHODOWA IV, V

Piwnica - klatka schodowa IV, V

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	KUP/0145/PWOS/13	

Wymiana instalacji wodociągowej - cyrkulacji

<div>Piotr Boczan PROJ-SANIT</div> <div>proj-sanit@wp.pl NIP 5581715216 80-121 Skrzyni ul. Sportowa 11E tel. +48 502 491 282</div>	inwestor	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64 w Bydgoszczy	PT
	adres	ul. Grunwaldzka 64 85-239 Bydgoszcz	03.04.2023
	obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	1:100
	adres	ul. Słowia 3 85-452 Bydgoszcz	rys. 03