

Diagram wylaczników S1,S2

Nr styk	S1,S2		
	0	1	2
1-2		X	
2-3			X

0- wylaczone

1- praca automat.

2 - praca reczna

Lampki sygnalizacyjne

H1- zielona - zasilanie p-py PO

H2- zielona - zasilanie p-py PC

Schemat podłączeń regulatora ECL 310+A266 węzła cieplnego

PROJEKTOWAŁ:	inż. Andrzej Polkowski	nr. upr. 7210/36/83	

Projekt instalacji AKPiAi elektrycznej węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Sowiej 1 w Bydgoszczy

Piotr Boczan
PROJ-SANIT
proj-sanit@wp.pl
NIP 5581715216
89-121 Ślesin
ul. Sportowa 11E
tel. +48 502 491 282

inwestor	BTBS przy ulicy Grunwaldzkiej 64 w Bydgoszczy	PT
adres	ul. Grunwaldzka 64 85-239 Bydgoszcz	03.04.2023
obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	
adres	ul. Sowia 1 85-452 Bydgoszcz	rys. 04/ele