


ul. Sowia 1



UWAGI:

- przewody prowadzone pod sufitem piwnicy,
- należy zapewnić kompensację cieplną przewodów,
- wszystkie wyjścia z pomieszczenia węzła C.O. zabezpieczyć ppoż. EI120
- nowy kanał nawiewny wykonać w miejscu istniejącego

Sowia 1
PIWNICA

Pomieszczenie węzła - PIWNICA

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	KUP/0145/PWOS/13	

Wymiana węzła C.O.

Piotr Boczan PROJ-SANIT proj-sanit@wp.pl NIP 5581715216 89-121 Silesin ul. Sportowa 11E tel. +48 502 491 282	inwestor	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64 w Bydgoszczy	PW
	adres	ul. Grunwaldzka 64 85-239 Bydgoszcz	06.01.2023
	obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	1:50
	adres	ul. Sowia 1 85-452 Bydgoszcz	rys. 01