

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa>

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrezygnowanie z luminescencyjnej nawierzchni z betonu asfaltowego. Według szacunków Wykonawcy koszt wykonania nawierzchni w tej technologii wynosi około 600.000 zł brutto. Zastosowanie takiej nawierzchni znacząco podniesie cenę ofertową. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej w tradycyjnej technologii z mieszanki mineralno – asfaltowej bez lumiforów.

Należy wykonać dwa pasy (przy krawężniku i przy obrzeżu) z lumiforów o szerokości 25 cm każdy na całej długości ścieżki pieszo – rowerowej.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie

inz. Leszek Słubowski

(podpis kierownika Zamawiającego)