



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 08.03.2024 r.

I-I.271.6.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: *Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce.*

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 z późn zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania złożone w dniach 06.03.2024 r.

Pytanie 1:

W związku z zapisem w PFU „Działki na których realizowana będzie inwestycja to działki Inwestora, Skarbu Państwa, Powiatu Tarnobrzskiego i działki prywatne” - czy planowany do realizacji zakres prac mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego? Czy w przypadku ingerencji poza istniejący pas drogowy Zamawiający zobowiązuje się do pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Ad. 1:

Zgodnie z zapisami obu programów funkcjonalno-użytkowych realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

W związku z powyższym uregulowanie kwestii pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla obszaru objętego zakresem inwestycji należy do Wykonawcy w ramach procedury o wydanie *decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej*.

Pytanie 2:

W związku z warunkami technicznymi ZGK na wykonanie kanalizacji deszczowej zwracamy się z prośbą o wskazanie istniejącej studni /na obu zadaniach/ lub wskazanie kanału deszczowego /nr działki, średnica/ do którego należy włączyć nowoprojektowaną kanalizację deszczową.

Ad. 2:

- 1) ul. Metalowców:
 - a. Ø 300 mm, nr ewid. działki 2573/2, sugeruje się wykonanie nowej studni włączeniowej,
 - b. nr ewid. działki 2573/2 – wpięcie w studnię odprowadzającą wody opadowe w stronę ul. Edukacji Narodowej;
- 2) ul. 11 Listopada:
 - a. Ø 300 mm, nr ewid. działki 2460/3,
 - b. Ø 300 mm, nr ewid. działki 2575/3.

Pytanie 3:

Zwracam się ponownie z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 18.03.2024 r.

Ad. 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega specyfikacja warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu.