

Znak sprawy: In.III.271.10.2024

Radom, dnia 03.06.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: **Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy PSP Nr 24, PSP Nr 15, PSP Nr 21 i PSP Nr 30 w Radomiu - wymiana opraw oświetleniowych boisk na oprawy typu LED.**

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniu 29.05.2024r. otrzymał zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania:

„Zamawiający w przedmiarze robót wymaga aby oprawa miała zasilacz sterowany sygnałem 1-10 lub DALI.

Proszę o informację czy Zamawiający podtrzymuje takie wymagania ?

Czy obecnie oprawy są w jakiś sposób sterowane ?

Czy w ramach zadania wykonawca ma zaprojektować i wykonać nowe sterowanie oprawami w oparciu o sygnał 1-10 lub DALI ?”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

W przedmiarze robót nie ma wymogu aby oprawa miała zasilacz sterowany sygnałem 1-10V lub DALI. Zgodnie z opisem projektu (pkt 5.3.2. Zasilanie)- Istniejące zasilanie pozostanie bez zmian. Okablowanie i oprzewodowanie masztów oraz tabliczki słupowe pozostaną bez zmian. Istniejący układ pomiarowy energii elektrycznej pozostanie bez zmian. Istniejące oświetlenie nie posiada zaawansowanych systemów sterowania i nie ma potrzeby ich projektowania i wykonywania.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

KIEROWNIK REFERATU

mgr Tomasz Nowakowski