



RO.271.2.2023

Zblewo, 21.02.2023 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00076234/01 z dnia 2023-02-01)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Pytanie 1:

W związku z dodatkowym zakresem jaki należy wykonać: 1. Proszę o podanie średnicy i materiału z jakiego wykonana jest istniejąca sieć wodociągowa.

Odpowiedź 1:

Istniejąca sieć wodociągowa w ul. Semlińskiej w m. Pinczyn wykonana jest z rur PCV, Dn 110;

Pytanie 2:

Proszę o podanie parametrów hydrantów do wymiany.

Odpowiedź 2:

Do wymiany przewidziane jest 5 hydrantów podziemnych Dn 80. Wymianie podlegają całe węzły łącznie z zasuwą, należy zastosować hydranty podziemne Dn 80 PN 16;

Pytanie 3:

Proszę o oznaczenie na PZT studni KS jakie należy wymienić.

Odpowiedź 3

PZT z zaznaczonymi do wymiany studniami KS w załączeniu;

Pytanie 4:

Zgodnie z OPZ należy wymienić 4 kpl. węzłów wodociągowych. Proszę o sprecyzowanie zakresu: jakie materiały o jakich średnicach należy zastosować. Należy wymienić zasuwę/trójniki/ile zasuw na jeden węzeł?

Odpowiedź 4:

Należy zastosować:

- zasuwę Dn 80 PN 16 z miękkim uszczelnieniem,
- trójniki kołnierzowe żeliwne Dn 100/80,
- króćce jednokołnierzowe Dn 100

Wymianie podlegają zasuwę, trójniki i króćce. W każdym węźle należy wymienić po jednej zasuwę.

Pytanie 5:

Proszę o informację czy należy wymienić same hydranty czy cały węzeł łącznie z zasuwą.

Odpowiedź 5:

Należy wymienić cały węzeł łącznie z zasuwą.

Pytanie 6:

W związku z dodatkowym zakresem prac, proszę o określenie jakiej średnicy i z jakiego materiału jest wykonany istniejący wodociąg.

Odpowiedź 6:

Istniejąca sieć wodociągowa w ul. Semlińskiej w m. Pinczyn wykonana jest z rur PCV, Dn 110.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY
Daniel Szpręga
Daniel Szpręga

1. Załącznik do pytania nr 3 – mapa do celów projektowych

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT