

Dotyczy postępowania: Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku – etap I (numer postępowania: IOS.271.2.2024).

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający udostępnia treść zapytań, które wpłynęły w ramach ww. postępowania wraz z wyjaśnieniami.

### **PYTANIE 1**

*Norma PN EN 14877:2014 nie ujmuje badań odporności nawierzchni w temp. 80°C. Norma PN-EN ISO 23999:2018-10 - wersja angielska, na którą powołuje się Zamawiający została wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23999:2022-04 – również w wersji angielskiej i dotyczy elastycznych pokryć podłogowych w zakresie wyznaczania stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła. Polski Komitet Normalizacyjny pod pojęciem pokryć podłogowych zdefiniował prefabrykowane arkusze, płytki i panele. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa nie ma związku z tak opisanymi nawierzchniami podłogowymi. Przeprowadziliśmy rekonesans wśród producentów nawierzchni poliuretanowych i okazuje się, że tylko jeden produkt posiada takie badania, ale zgodnie z normą PN EN ISO 23999:2012.*

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z aktualnymi przepisami sportowe nawierzchnie zewnętrzne podlegają Krajowej Ocenie Technicznej. W celu uzyskania Krajowej Oceny Technicznej producent systemu zobowiązany jest do przeprowadzenia szeregu badań opartych na normie PN EN 14877:2014 oraz badań dodatkowych min. odporność nawierzchni po działaniu temp. 80°C. Zamawiający podtrzymuje swoje uzasadnione wymagania i akceptuje wyniki badań zgodne z normą PN EN ISO 23999:2012.

### **PYTANIE 2**

*Czy zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni modułowej z polipropylenu w miejsce nawierzchni natryskowej z poliuretanu? Takie rozwiązanie pozwoli znacząco obniżyć koszt inwestycji.*

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga nawierzchni zgodnej z wymaganiami projektu.