



**Zamawiający:**

**Gmina Skoki**

**62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11**

tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803

[www.gmina-skoki.pl](http://www.gmina-skoki.pl)

e-mail: [sekretariat@gmina-skoki.pl](mailto:sekretariat@gmina-skoki.pl)

NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

**ZP.271.17.2021**

**WYKONAWCY**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

**„Budowa sieci wodociągowej w Sławicy, gm. Skoki – III etap”**

**nr referencyjny: ZP.271.17.2021**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W dokumentacji przetargowej nie zamieszczono informacji dotyczącej geologii i hydrologii terenu inwestycji. Czy Zamawiający dysponuje informacjami w tym temacie? Jeżeli tak, to prosimy o ich udostępnienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne na trasie wodociągu. Wodociąg będzie w całości budowanych w pasach dróg gminnych o nawierzchni gruntowej (piaszczystej). Na podstawie wcześniej wybudowanej kanalizacji sanitarnej można przyjąć, że wody gruntowe nie występują, a grunt w całości jest piaszczysty.**

2. W opisie technicznym projektu znajduje się informacja „ Szczegółowe zapisy co do zastosowania materiałów i wykonania poszczególnych elementów sieci , zawarte są w załączonych „Warunkach technicznych budowy sieci wodociągowej”. W załącznikach do postępowania nie zamieszczono „Warunkach technicznych budowy sieci wodociągowej”. Prosimy o ich udostępnienie.

**Odpowiedź:**

**Warunki techniczne budowy wodociągu określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót.**

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skoki