

WLZ		01	02	03		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Zasilanie z ZKP YKY 5x16mm L=45m	Odbiornik klasy C	Oświetlenie Zewnętrzne na budynku Budynek nr 1	Oświetlenie Zewnętrzne terenu Budynek nr 2	Oświetlenie awaryjne Pielęgn Centrum Pomocy Rodzinie	Programator Astronomiczny	Oświetlenie Awaryjne PAWEŁ	Oświetlenie Ewakuacyjne PAWEŁ	Oświetlenie Wiatrołap 001 Korytarz 023	Oświetlenie Wiatrołap 001 Korytarz 023	Oświetlenie Pokój lekarski 027 Pokój pom. zabie 035 Szatnia 035, Pokój 046	Oświetlenie Salon wielofunkcyjny 025	Oświetlenie Magazyn sprzętu 016 Pom. porządkowe 016 Pom. socjalne 017	Oświetlenie Sala wielofunkcyjna 011 Korytarz 023	Oświetlenie Korytarz 011 Korytarz 023	Oświetlenie Kuchnia 019 WC 020 Korytarz 022 Korytarz 035	Oświetlenie Sala ćwiczeniowa 024	Gniazdo IP44 230V Kuchnia obwód nr 1	Gniazdo IP44 230V Kuchnia obwód nr 2	Gniazdo IP44 230V Kuchnia obwód nr 3	Gniazdo IP44 230V WC 022	Gniazdo IP44 230V WC 018	Gniazdo IP44 230V Lustrator 020	Gniazdo IP44 230V Pomieszczenie socjalne 017	Gniazdo 230V Korytarz 011 Korytarz 023 Korytarz 035	Gniazdo 230V Pokój lekarski 027	Gniazdo 230V Pokój Pobytu Dziennego 037	Gniazdo 230V Pokój Pobytu Dziennego 037	Gniazdo 230V Szatnia 05 Magazyn sprzętu 008	Gniazdo 230V Pokój terapeutyczny 106	Gniazdo 230V Sala Calisteniczna 009	Gniazdo IP44 230V Kuchnia Gastronomia 010	Gniazdo 230V Kuchnia Gastronomia 010 Pokój kucharza	Gniazdo 230V Kuchnia Gastronomia 010	Gniazdo IP44 230V Zasilanie bramy garażowej nr 4	Wypust 230/400V Kuchnia Gastronomia 010 Płyta kuchenna	Gniazdo IP44 230V Zmywarka 012	Gniazdo 230V Zmywarka 012	Gniazdo 230V Szatnia 025 Zaplecze 025	Gniazdo 230V Zaplecze 025	Gniazdo 230V Obwód nr 1 Pokój terapeutyczny 107	Gniazdo 230V Obwód nr 2 Pokój terapeutyczny 107	REZERWA	Gniazdo 230V Przejście 1 (dolna) Sala TV 024	Gniazdo 230V Obwód nr 1 Sala TV 024	Gniazdo 230V Obwód nr 2 Sala TV 024	Gniazdo 230V Obwód nr 3 Sala TV 024	Gniazdo 230V Obwód nr 4 Sala TV 024	Zasilanie Przygotowanie YKY 5-żowa L=22m	Pole rezerwowe 230V do zasilenia technologii sanitarnej	Pole rezerwowe 230V do zasilenia technologii sanitarnej	Pole rezerwowe 230/400V do zasilenia technologii sanitarnej	Pole rezerwowe 230/400V do zasilenia technologii sanitarnej
12,5kW						0,05kW	0,05kW	0,20kW	0,20kW	0,20kW	0,50kW	0,50kW	0,50kW	0,50kW	0,50kW	0,50kW	0,25kW	0,25kW	0,25kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	3,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW		0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych
Tomasz Chełstowski 14-100 Ostróda ul. Graniczna 21
tel. 0-89 646-39-73, 609-092-636 e-mail: tomche@wp.pl

OBIEKT:	Budynek Centrum Pomocy Rodzinie Dzierzgoń, gm. dz. nr: 530/15, 531, 529.532.530/16, 530/18, 530/19	**Branża:** ELEKTRYCZNA **Skala: bez skali**
TEMAT:	RZUT PRZYZIEMIA Instalacja elektryczna - oświetlenie	**Nr rys.: E-6** **Data: 02.2021r.**
SPRAWDZIŁ:	Jarosław Koper upr. bud. WAM/0137/PWOE/05	
PROJEKTOWAŁ:	Mikołaj Marian Własa upr. bud. 173/94/OL	
OPRACOWAŁ:	Tomasz Chełstowski IRSEP 109/99/OL	

Firma PIŁSE używa oprogramowania CorelDraw 12.0 nr DR12WRX-1857989-QFV/ AutoCAD 2010LT nr 352-07324590