



RO.271.7.2022

Zblewo, 14.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Zblewie w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110692/01 z dnia 2022-04-05)

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. Czy system PROFINET, który państwo posiadają komunikuje się po protokole MODBUS?

**Odp. Tak**

Czy posiadany lokalny system SCADA jest jeszcze na gwarancji oraz czy przyłączenia falownika do tego systemu może dokonać osoba trzecia (wykonawca) czy też dostawca systemu.

**Odp. Lokalny system SCADA jest w trakcie realizacji, Więcej informacji udzieli firma MERKOM Szczecin.**

2. Proszę o doprecyzowanie, ponieważ w jednej z odpowiedzi udzielonej przez państwa mowa była o tym, że odbiór instalacji nastąpi po wymianie licznika na dwukierunkowy przez OSD, natomiast odbiór instalacji jest wymagany do złożenia kompletnego wniosku o wymianę licznika na dwukierunkowy.

**Odp. Odbiór instalacji nastąpi po wymianie licznika na dwukierunkowy.**

**Z poważaniem**

#### **Otrzymują:**

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) [wykonawca](#)
- 3) a/a AT
- 4)