

Mikstat, dn. 20.07.2023 r.

IGP.271.5/1.2023

Zamawiający:
Miasto i Gmina Mikstat
Ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

**Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Działając na podstawie art.284 ust.6 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) informuję, iż Zamawiający otrzymał od Wykonawcy zapytanie dotyczące treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „ **Szatnia na medal na stadionie miejskim w Mikstacie** „,

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie:

1. Czy ma zostać wykonana instalacja PV?
2. Jaka deska elewacyjna ma być zamontowana na elewacji
3. Proszę o podanie parametrów wykładziny jaka ma być uwzględniona przy wycenie.
4. Brak projektu na posadowienie projektu.
5. Proszę o udostępnienie projektu na wykonanie branży elektrycznej.

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie przewiduje wykonania instalacji PV.
2. Zamawiający nie przewiduje wykonania na elewacji deski jako elementu wykończenia.
3. Wykładzina obiektowa PCV w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o grubości 2 mm plus listwy przypodłogowe.
4. Zamawiający nie posiada projektu na posadowienie kontenerów i bazuje na schemacie przedstawionym w załączeniu, posadowienie nastąpi w porozumieniu i po akceptacji inspektora budowy.
5. Zamawiający nie posiada projektu na wykonanie branży elektrycznej. Zamawiane kontenery muszą posiadać fabrycznie zamontowaną, niezbędną do prawidłowego użytkowania instalację elektryczną, ze wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i certyfikatami, pozostała część zadania polega na podłączeniu instalacji znajdującej się w kontenerze do istniejącej w niedalekiej odległości skrzynki przyłączeniowej.