

Lubasz, 20 listopada 2017 r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Stajkowska 23
64-720 Lubasz

Gmina Lubasz
ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia warunków technicznych dla budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. określa następujące warunki:

1. Włączenie dokonać do istniejących wodociągów zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych:
 1. 189 obręb Nowina.
 2. 159/11 obręb Antoniewo.
 3. 50 obręb Antoniewo.
 4. 232 obręb Krucz.
 5. 90/3 obręb Krucz.
2. Wodociąg układany wykopem otwartym zaprojektować z rur PE100RC PN10 2-warstwowych.
3. Wodociąg układany bezwykopowo zaprojektować z rur PE100RC PN10 3-warstwowych, przystosowanych do układania metodą bezwykopową (bez podsypki i obsypki).
4. Nad wodociągiem stosować taśmę znacznikową koloru biało-niebieskiego z drutem sygnalizacyjnym.
5. Zastosować armaturę kołnierзовą na ciśnienie nominalne min. PN16. Węzły wodociągowej kołnierzowe z kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego.
6. Każda zasuwa winna być oznaczona w terenie, skrzynka uliczna wzmocniona prefabrykatem betonowym.
7. Zaprojektować przyłącza wodociągowe do działek zabudowanych, przyłącza z rur PE100RC SDR11 o średnicy dn40. Przyłącza zakończone zaślepką przy granicy działki.
8. Na każdym przyłączy zamontować zasuwy odcinające oznaczając je w terenie i wzmacniając prefabrykatem betonowym.
9. Zaprojektować hydranty pożarowe nadziemne DN80mm, rozmieszczone zgodnie z przepisami.

PREZES ZARZĄDU
mgr Krzysztof Tomczyk