

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku			
1.1 Rodzaj budynku	Mieszkalny	1.2 Rok budowy	1960
1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)	Lubaszowa 16 33-172 Siedliska	1.4 Adres budynku Lubaszowa 16 33-172 Siedliska MAŁOPOLSKIE	
2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt:			
<p style="text-align: center;">NDE Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 142/6 30-082 Kraków 363938966</p>			
3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:			
mgr inż. Anna Czapla Nr MI/ŚE/14524/2018		 podpis
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac			
Lp.	Imię i nazwisko	Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego	
1	---	---	
5. Miejsowość: Lubaszowa		Data wykonania opracowania	luty 2022
6. Spis treści			
1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 10. Załącznik nr 2. – Obliczenia współczynników efektu ekologicznego. 11. Załącznik nr 3. – Zapotrzebowanie na ciepło w budynku po modernizacji. 12. Załącznik nr 4. – Dokumentacja fotograficzna budynku.			

2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogólne		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.1.1.	Konstrukcja/technologia budynku	tradycyjna	tradycyjna
2.1.2.	Liczba kondygnacji	2	2
2.1.3.	Kubatura części ogrzewanej [m ³]	326,80	326,80
2.1.4.	Powierzchnia użytkowa budynku [m ²]	137,50	137,50
2.1.5.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m ²]	137,50	137,50
2.1.6.	Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]	100,00	100,00
2.1.7.	Liczba lokali mieszkalnych	1,00	1,00
2.1.8.	Liczba osób użytkujących budynek	3,00	3,00
2.1.9.	Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej	Kocioł węglowy	Kocioł zgazowujący drewno
2.1.10.	Rodzaj systemu grzewczego budynku	Kocioł węglowy	Kocioł zgazowujący drewno
2.1.11.	Współczynnik A/V [1/m]	0,80	0,80
2.1.12.	Inne dane charakteryzujące budynek	---	---
2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m ² ·K)		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.2.1.	Ściany zewnętrzne	0,78; 1,93	0,19; 1,93
2.2.2.	Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami	0,19; 7,14; 0,68	0,19; 7,14; 0,68
2.2.3.	Strop nad piwnicą	1,15	1,15
2.2.4.	Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych	0,47	0,47
2.2.5.	Okna, drzwi balkonowe	1,10; 2,50	1,10; 2,50
2.2.6.	Drzwi zewnętrzne/bramy	2,00; 2,00	2,00; 2,00
2.2.7.	Stropy wewnętrzne	0,19; 0,51	0,19; 0,51
2.2.8.	Ściany wewnętrzne	0,97	0,97
2.2.9.	Ściany na gruncie	2,09	2,09
2.2.10.	Stropy zewnętrzne	0,53	0,53
2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.3.1.	Sprawność wytwarzania	0,780	0,900
2.3.2.	Sprawność przesyłu	0,900	0,900
2.3.3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	0,770	0,880
2.3.4.	Sprawność akumulacji	1,000	0,900
2.3.5.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia	1,000	1,000
2.3.6.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby	1,000	0,910
2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.4.1.	Sprawność wytwarzania	0,780	0,900

2.4.2.	Sprawność przesyłu	0,600	0,600
2.4.3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	1,000	1,000
2.4.4.	Sprawność akumulacji	0,800	0,850
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.5.1.1.	Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	Wentylacja grawitacyjna
2.5.1.2.	Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne	stolarka/kanały grawitacyjne
2.5.1.3.	Strumień powietrza zewnętrznego [m³/h]	228,76	228,76
2.5.1.4.	Krotność wymian powietrza [1/h]	0,70	0,70
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.6.1.	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]	12,53	9,36
2.6.2.	Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cwu [kW]	1,74	1,74
2.6.3.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	75,07	51,27
2.6.4.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	138,87	72,73
2.6.5.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]	30,57	24,94
2.6.6.	Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	---	---
2.6.7.	Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	---	---
2.6.8.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m²rok)]	151,65	103,58
2.6.9.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m²rok)]	280,55	146,93
2.6.10* *	Udział odnawialnych źródeł energii [%]	0,00	100,00
2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.7.1.	Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/GJ]	53,87	22,22
2.7.2.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(MW·m-c)]	0,00	0,00
2.7.3.	Koszt przygotowania 1 m³ ciepłej wody użytkowej *** [zł/m³]	75,66	19,89

2.7.4.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(MW·m-c)]	0,00	0,00
2.7.5.	Miesięczny koszt ogrzewania 1 m ² powierzchni użytkowej [zł/(m ² ·m-c)]	4,53	1,08
2.7.6.	Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c]	0,00	0,00
2.7.7.	Inne [zł]	0,00	0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [zł]	0,00	Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]	42,36
Planowane koszty całkowite [zł]	49776,10	Premia termomodernizacyjna [zł]	7964,18
Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]	6957,80		

2.9. Inne

Wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku nie zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii.

Z audytu energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.

* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

*** Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

**** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

3.1. Ustawy i Rozporządzenia

1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.
5. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
6. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej.
8. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

3.3. Materiały przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obniżenie kosztów ogrzewania
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

49 776,10 zł – koszty całkowite
45 251,00 zł – łączny koszt realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego liczony bez udziału wkładu własnego mieszkańca
4 525,10 zł – wkład własny mieszkańca

4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:

0 zł

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku	-	tradycyjna
Kubatura budynku	-	453,25 m ³
Kubatura ogrzewania	-	326,80 m ³
Powierzchnia netto budynku	-	193,50 m ²
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej	-	137,50 m ²
Współczynnik kształtu	-	0,80 m ⁻¹
Powierzchnia zabudowy budynku	-	108,22 m ²
Ilość mieszkań	-	1,00
Ilość mieszkańców	-	3,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część audytu energetycznego.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych

Ściany zewnętrzne	0,78; 1,93	W/(m ² ·K)
Dach/stropodach	0,19; 7,14	W/(m ² ·K)
Strop piwnicy	1,15	W/(m ² ·K)
Okna	1,10; 2,50	W/(m ² ·K)
Drzwi/bramy	2,00; 2,00	W/(m ² ·K)
Okna połaciowe	---	W/(m ² ·K)
Stropy wewnętrzne	0,19; 0,51	W/(m ² ·K)
Ściany wewnętrzne	0,97	W/(m ² ·K)
Ściany na gruncie	2,09	W/(m ² ·K)
Podłogi na gruncie	0,47	W/(m ² ·K)
Stropy zewnętrzne	0,53	W/(m ² ·K)
Stropy nad przejazdem	0,68	W/(m ² ·K)

4.4. Taryfy i opłaty

Ceny ciepła - c.o.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	53,87 zł/GJ	22,22 zł/GJ
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	0,00 zł/(MW·m-c)	0,00 zł/(MW·m-c)
Inne koszty, abonament	0,00 zł/m-c	0,00 zł/m-c
Ceny ciepła - c.w.u.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
Opłata za 1 GJ	53,87 zł/GJ	22,22 zł/GJ
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u.	0,00 zł/(MW·m-c)	0,00 zł/(MW·m-c)
Inne koszty, abonament	0,00 zł/m-c	0,00 zł/m-c

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

Kocioł węglowy 100%		
Wytwarzanie	Kotły węglowe wyprodukowane po 2000r. Paliwo - węgiel kamienny	$h_{H,g} = 0,780$
Przesyłanie ciepła	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej	$h_{H,d} = 0,900$
Regulacja systemu grzewczego	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej	$h_{H,e} = 0,770$
Akumulacja ciepła	Brak zasobnika buforowego	$h_{H,s} = 1,000$
Czas ogrzewania w okresie tygodnia	Liczba dni: 7 dni	$w_t = 1,000$

Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby	Liczba godzin: Bez przerw	$w_d =$ 1,000
Sprawność całkowita systemu grzewczego $h_{H,tot} = h_{H,g} h_{H,d} h_{H,e} h_{H,s} =$		0,541
Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu	---	
Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie)		--- MW
4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej		
Kocioł węglowy 100%		
Wytwarzanie ciepła	Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej)	$h_{w,g} =$ 0,780
Przesył ciepłej wody	Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych	$h_{w,d} =$ 0,600
Regulacja i wykorzystanie	---	$h_{w,e} =$ 1,000
Akumulacja ciepła	Zasobnik ciepłej wody użytkowej	$h_{w,s} =$ 0,800
Sprawność całkowita systemu c.w.u. $h_{w,tot} = h_{w,g} h_{w,d} h_{w,s} h_{w,e} =$		0,374
Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa)		--- MW
4.7. Charakterystyka systemu wentylacji		
Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	
Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza	stolarka kanały grawitacyjne	
Strumień powietrza wentylacyjnego	228,76	
Krotność wymian powietrza	0,70	

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji	Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy
Połączenie dachowa nad cz. mieszkalną	Przegroda w dobrym stanie technicznym, o bardzo dobrej izolacyjności. Współczynnik przenikania ciepła $U = 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Strop pod strychem	Przegroda w dobrym stanie technicznym, o bardzo dobrej izolacyjności. Współczynnik przenikania ciepła $U = 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Strop nad piwnicą	Przegroda w dobrym stanie technicznym, o niskiej izolacyjności. Współczynnik przenikania ciepła $U = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ze względów technicznych brak możliwości docieplenia przegrody (zbyt niska wysokość kondygnacji).
Strop międzykondygnacyjny	Przegroda w dobrym stanie technicznym, brak wymagań co do izolacyjności (oddziela od siebie dwie kondygnacje ogrzewane). Współczynnik przenikania ciepła $U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Ściana zewnętrzna	Przegroda w dobrym stanie technicznym, o niskiej izolacyjności. Współczynnik przenikania ciepła $U = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zalecane ocieplenie ścian zewnętrznych w taki sposób, aby przegroda po termomodernizacji spełniła wymogi WT2021.
Podłoga na gruncie - parter	Przegroda w dobrym stanie technicznym, o wystarczającej izolacyjności. Współczynnik przenikania ciepła $U = 0,47 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Strop zewnętrzny ganek	Przegroda w dobrym stanie technicznym, o wystarczającej izolacyjności. Współczynnik przenikania ciepła $U = 0,53 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Okno zewnętrzne Okno zewnętrzne	Okna zewnętrzne w dobrym stanie technicznym, o dobrej izolacyjności. Współczynnik przenikania ciepła $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne w dobrym stanie technicznym, o niskiej izolacyjności. Współczynnik przenikania ciepła $U = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ze względu na niską opłacalność przedsięwzięcia (długi czas zwrotu inwestycji) nie zalecono wymiany drzwi zewnętrznych.
System grzewczy	Kocioł na paliwo stałe opalany węglem. Centralne ogrzewanie wodne, grzejniki stare bez zaworów termostatycznych. Zalecana wymiana źródła ciepła na kocioł zgazowujący, z certyfikatem EcoDesign, dodatkowo montaż zbiornika buforowego o pojemności 1000l oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w zakresie montażu głowic z zaworami termostatycznymi do istniejących grzejników (10 szt.)
Instalacja ciepłej wody użytkowej	Ciepła woda użytkowa przygotowywana w zasobniku ciepłej wody połączonym z kotłem węglowym. Zalecana wymiana źródła ciepła na kocioł zgazowujący drewno oraz wymiana zasobnika c.w.u. na nowy o pojemności 150 l lub zamiennie montaż węzłownicy do c.w.u. w buforze c.o.

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie		
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna		
Proponowany materiał dodatkowej izolacji:	Wariant 1, Styropian grafitowy 0,031, $\lambda = 0,031$ [W/(m·K)]; Wariant 2, Styropian 0,038, $\lambda = 0,038$ [W/(m·K)];	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła A_s :	132,10m²	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia A_k :	149,00m²	
Stopniodni: 3440,50 dzień·K/rok	$t_{wo} = 19,46$ °C	$t_{zo} = -20,00$ °C

	Stan istniejący	Wariant numer		
		Wariant 1	Wariant 1.1	Wariant 2
Opłata za 1 GJ Oz zt/GJ	22,22	22,22	22,22	22,22
Opłata za 1 MW Om zt/(MW·m-c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c	0,00	0,00	0,00	0,00
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm	---	12	15	15
Współczynnik przenikania ciepła U W/(m ² K)	0,782	0,194	0,163	0,191
Opór cieplny R (m ² K)/W	1,28	5,15	6,12	5,23
Zwiększenie oporu cieplnego ΔR (m ² K)/W	---	3,87	4,84	3,95
Straty ciepła na przenikanie Q GJ	30,72	7,63	6,42	7,51
Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW	0,0041	0,0010	0,0009	0,0010
Roczna oszczędność kosztów D O zt/rok	---	513,16	539,97	515,63
Cena jednostkowa usprawnienia K_i zt/m ²	---	175,00	190,00	180,00
Koszty realizacji usprawnienia N_u zł	---	26075,00	28310,00	26820,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata	---	50,81	52,43	52,01

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 26075,00 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 50,81 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm

Informacje uzupełniające:

W celu zachowania ciągłości izolacji, powierzchnia do obliczeń nakładów została powiększona o powierzchnię ścian zewnętrznych nieogrzewanego strychu (ściany szczytowe i kolankowe strychu). UWAGA: termomodernizacji nie podlegają ściany zewnętrzne nieogrzewanego piwnicy oraz ściany zewnętrzne nieogrzewanego ganku (gank od strony północnej)

Zalecane ocieplenie ścian zewnętrznych przy zastosowaniu styropianu grafitowego o grubości 12 cm i współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,031$ W/mK lub innego materiału o takim samym bądź lepszym oporze cieplnym.

6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji	
Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne	
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 4,77 m ³ /h	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,05 m ²	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,05 m ²	
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,05 m ²	
Stopień wyekspozowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00	
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)	
Stopniodni: 2552,50 dzień·K/rok qi = 16,00 °C qe = -20,00 °C	

	Stan istniejący	Wariant numer	
		W1	
Opłata za 1 GJ zł/GJ	22,22	22,22	
Opłata za 1 MW zł/(MW·m-c)	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament zł/m-c	0,00	0,00	
Współczynnik c _m	1,35	1,00	
Współczynnik c _r	1,20	1,00	
Współczynnik a	---	---	
Współczynnik przenikania ciepła U W/(m ² K)	2,000	1,300	
Straty ciepła na przenikanie Q GJ	2,05	1,55	
Zapotrzebowanie na moc ciepłą q MW	0,0002	0,0002	
Roczna oszczędność kosztów DO zł/rok	---	11,29	
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ²	---	2000,00	
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł	---	4100,00	
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł	---	0,00	
Prosty czas zwrotu SPBT lata	---	363,23	

<p>Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1</p> <p>Charakterystyka wariantu optymalnego:</p> <p>Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4100,00 zł</p> <p>Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 363,23 lat</p> <p>Stolarka szczelna (0,5 < a < 1)</p> <p>Modernizacja systemu wentylacji</p> <p>U= 1,30</p> <p>Informacje uzupełniające:</p> <p>Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi spełniające wymogi WT2021 – współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m²K.</p> <p>Ze względu na niską opłacalność przedsięwzięcia (długi czas zwrotu inwestycji), zadanie to nie zostało uwzględnione w optymalnym wariantcie termomodernizacyjnym.</p>

6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

		Stan istniejący	Wariant 1
Ciepło właściwe wody c_w	[kJ/(kg·K)]	4,18	4,18
Gęstość wody ρ_w	[kg/m ³]	1000	1000
Temperatura ciepłej wody θ_w	[°C]	55	55
Temperatura zimnej wody θ_o	[°C]	10	10
Współczynnik korekcyjny k_R	[-]	0,90	0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A_r	[m ²]	132,00	132,00
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V_{WI}	[dm ³ /(m ² ·doba)]	1,40	1,40
Czas użytkowania τ	[h]	18,00	18,00
Współczynnik godzinowej nierównomierności N_h	[-]	3,24	3,24
Sprawność wytwarzania $\eta_{w,g}$	[-]	0,78	0,90
Sprawność przesyłu $\eta_{w,d}$	[-]	0,60	0,60
Sprawność akumulacji ciepła $\eta_{w,s}$	[-]	0,80	0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q_{cw}	[GJ/rok]	30,57	24,94
Max moc cieplna q_{cwu}	[kW]	1,74	1,74

6.3.2 Ocena opłacalności modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej

		Stan istniejący	Wariant 1
Opłata za 1 GJ	[zł/GJ]	53,87	22,22
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u.	[zł/MW]	0,00	0,00
Inne koszty, abonament	[zł]	0,00	0,00
Roczna oszczędność kosztów DO	[zł/a]	---	1092,81
Koszt modernizacji N_u	[zł]	---	3000,00
SPBT	[lat]	---	2,75

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej dla wariantu optymalnego

Planowane usprawnienia:	Nakłady
Montaż kotła zgazowującego drewno, EcoDesign z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 150l lub zamiennie montaż węzownicy do c.w.u. w buforze c.o.	3000,00
---	---
Suma:	3000,00

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu ciepłej wody użytkowej

Kocioł zgazowujący drewno 100%	
Usprawnienia termomodernizacyjne	Opis zastosowanych usprawnień
Ulepszenie sprawności wytwarzania h_g	Wymiana kotła węglowego o sprawności wytwarzania ~78% na kocioł zgazowujący drewno o sprawności wytwarzania ~90%.
Ulepszenie sprawności przesyłu h_d	--
Ulepszenie sprawności akumulacji h_s	Wymiana zasobnika o sprawności ~80% na zasobnik o sprawności akumulacji ~85% lub montaż węzownicy do c.w.u. w buforze c.o.

6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego

6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej

	Stan istniejący	Wariant 1 (kocioł zgazowujący drewno)
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/GJ]	53,87	22,22
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/MW]	0,00	0,00
Inne koszty, abonament [zł]	0,00	0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową [GJ]	75,07	
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW]	0,0125	
Sprawność systemu grzewczego	0,541	0,642
Roczna oszczędność kosztów DO [zł/a]	---	5115,05
Koszt modernizacji [zł]	---	20000,00
SPBT [lat]	---	3,91

Wariant 2 (kocioł gazowy)	Wariant 3 (pompa ciepła powietrze/woda)
70,06	177,78
0,00	0,00
40,33	12,16
75,07	
0,0125	
0,776	2,059
560,06	1437,62
17000,00	42000,00
30,35	29,21

Informacje uzupełniające:

Wariantem optymalnym jest Wariant 1 – montaż kotła zgazowującego drewno.

6.4.2. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych	Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w
Wytwarzania ciepła: wymiana lokalnego źródła ciepła	0,900
Przesyłania ciepła: brak zaleceń	0,900
Regulacji systemu ogrzewczego: montaż głowic z zaworami termostatycznymi (10 szt.)	0,880
Akumulacji ciepła: montaż zbiornika buforowego	0,900
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia: brak zaleceń	1,000
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby: wprowadzenie 12-godzinnych przerw na ogrzewanie w ciągu doby	0,910
Sprawność całkowita systemu grzewczego $\eta_{H,g} \cdot \eta_{H,d} \cdot \eta_{H,e} \cdot \eta_{H,s}$	0,642

*) - przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego

Planowane usprawnienia:	Nakłady
Montaż kotła zgazowującego drewno ze zbiornikiem buforowym o pojemności 1000l	18000,00
Montaż zaworów termostatycznych do istniejących grzejników (10 szt.)	2000,00
Suma:	20000,00

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego

Kocioł zgazowujący drewno 100%	
Usprawnienia termomodernizacyjne	Opis zastosowanych usprawnień
Ulepszenie sprawności wytwarzania η_g	Wymiana kotła węglowego o sprawności wytwarzania ~82% na kocioł zgazowujący drewno o sprawności wytwarzania ~90%.
Ulepszenie sprawności przesyłu η_d	--
Ulepszenie sprawności regulacji η_e	Montaż do grzejników głowic z zaworami termostatycznymi, co spowoduje poprawę sprawności regulacji z ~77% do ~88%.
Ulepszenie sprawności akumulacji η_s	Montaż zbiornika buforowego o sprawności akumulacji ~90%.
Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w_t i w_d	Wprowadzenie 12-godzinnych przerw na ogrzewanie w ciągu doby.

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT

Lp.	Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Planowane koszty robót [zł]	SPBT [lat]
1.	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	3000,00 zł	2,75
2.	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	26075,00 zł	50,81
3.	Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne	4100,00 zł	363,23
4.	Audyt energetyczny budynku	701,10 zł	---
	Modernizacja systemu grzewczego	20000,00	3,91

7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant 1		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	3000,00
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	26075,00
3	Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne	4100,00
4	Modernizacja systemu grzewczego	20000,00
5	Audyt energetyczny budynku	701,10
Całkowity koszt		53876,10

Wariant 2		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	3000,00
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	26075,00
3	Modernizacja systemu grzewczego	20000,00
4	Audyt energetyczny budynku	701,10
Całkowity koszt		49776,10

7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia

Wariant	sumaryczna strata ciepła budynku	roczne zapotrzebowanie energii budynku	średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych	powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych	kubatura pomieszczeń ogrzewanych	kubatura budynku	kubatura przestrzeni ogrzewanej	wskaźnik cieplny budynku	stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej
	[MW]	[GJ]	°C	m ²	m ³	m ³	m ³	W/m ³	1/m
0	0,0125	75,07	20,00	137,50	326,80	453,25	326,80	42,96	0,80
1	0,0093	50,84	20,00	137,50	326,80	453,25	326,80	33,58	0,80
2	0,0094	51,27	20,00	137,50	326,80	453,25	326,80	33,58	0,80

7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant	$Q_{h0,1co}$ $q_{h0,1co}$	$Q_{0,1cwu}$ $q_{0,1cwu}$	$h_{0,1}$	$W_{t0,1}$	$W_{d0,1}$	$Q_{0,1}$	$O_{0,1}$	DO	%DO
-	GJ MW	GJ MW	-	-	-	GJ	zł	zł	%
0	75,07 0,0125	30,57 0,0017	0,54	1,00	1,00	169,44	9127,99	---	---
1	50,84 0,0093	24,94 0,0017	0,64	1,00	0,91	97,06	2156,67	6971,32	76,37
2	51,27 0,0094	24,94 0,0017	0,64	1,00	0,91	97,67	2170,19	6957,80	76,22

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku

Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Planowane koszty całkowite	Roczne oszczędności kosztów energii	Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem sprawności całkowitej)	Minimalna kwota kredytu ^{*)}	Premia termomodernizacyjna
	[zł]	[zł/rok]	[%]	[zł, %]	[zł]
1.	53876,10	6971,32	42,72	26938,05	8620,18
2.	49776,10	6957,80	42,36	24888,05	7964,18

*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy.

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- planowany koszt całkowity	---	49 776,10 zł		
- planowana kwota środków własnych	---	4 525,10 zł		
- planowana kwota kredytu	---	0,00 zł		
- przewidywana premia termomodernizacyjna	---	7964,18 zł		
- roczne oszczędności kosztów energii	---	6957,80 zł	tj.	76,22 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: **Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna**

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian grafitowy, $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Uwagi:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody po modernizacji $U = 0,197 \text{ W/m}^2\text{K}$. Przegroda po ociepleniu zalecanym materiałem spełni wymagania techniczne izolacyjności dla ścian zewnętrznych obowiązujące od 31.12.2020r. – dla ścian zewnętrznych pomieszczeń, w których temperatura wewnętrzna jest większa lub równa 16°C , współczynnik przenikania ciepła nie powinien być gorszy niż $U = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Powierzchnia do ocieplenia: 149 m²

Koszt modernizacji: 26 075,00 zł

C.W.U.

Usprawnienie: **modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej**

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Montaż kotła zgazowującego drewno, EcoDesign z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 150l lub zamiennie montaż węzownicy do c.w.u. w buforze c.o.

Uwagi:

Koszt modernizacji: 3 000 zł

C.O.

Usprawnienie: **modernizacja instalacji grzewczej**

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Montaż kotła zgazowującego drewno ze zbiornikiem buforowym o pojemności 1000l, EcoDesign. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc źródła ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 11,10 kW

2. Montaż zaworów termostatycznych do istniejących grzejników (10 szt.)

Uwagi:

Koszt modernizacji: 18 000 zł


Załącznik nr 1. – Dokumentacja techniczna budynku

Legenda:




- przegrody podlegające termomodernizacji


Rzut piwnicy:




Elewacja wschodnia:




Elewacja zachodnia:



Elewacja południowa:



Elewacja północna:



Załącznik nr 2. – Obliczenia wskaźników efektu ekologicznego

OBLICZENIE WIELKOŚCI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ PRZED REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO					
paliwo stałe (kocioł węglowy starej generacji)					
Zanieczyszczenie	jednostka	wskaźnik emisji	Zużycie energii [GJ/rok]	Wielkość emisji	jednostka
Pył PM10	g/GJ	225	169,44	38 124,00	g/rok
Pył PM2,5	g/GJ	201		34 057,44	g/rok
CO2	kg/GJ	93,74		15 883,31	kg/rok
Benzo(a)piren	mg/GJ	270		45 748,80	mg/rok
Sox	g/GJ	900		152 496,00	g/rok
Nox	g/GJ	158		26 771,52	g/rok
SUMA					
Zanieczyszczenie	Jednostka	Wielkość emisji			
Pył PM10	g/rok	38 124,00			
Pył PM2,5	g/rok	34 057,44			
CO2	kg/rok	15 883,31			
Benzo(a)piren	mg/rok	45 748,80			
Sox	g/rok	152 496,00			
Nox	g/rok	26 771,52			

OBLICZENIE WIELKOŚCI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ PO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO					
biomasa (kotły nowej generacji)					
Zanieczyszczenie	Jednostka	wskaźnik emisji	Zużycie energii [GJ/rok]	Wielkość emisji	jednostka
Pył PM10	g/GJ	34	97,67	3 320,78	g/rok
Pył PM2,5	g/GJ	33		3 223,11	g/rok
CO2	kg/GJ	0		0,00	kg/rok
Benzo(a)piren	mg/GJ	10		976,70	mg/rok
Sox	g/GJ	11		1 074,37	g/rok
Nox	g/GJ	91		8 887,97	g/rok
SUMA					
Zanieczyszczenie	Jednostka	Wielkość emisji			
Pył PM10	g/rok	3 320,78			
Pył PM2,5	g/rok	3 223,11			
CO2	kg/rok	0,00			
Benzo(a)piren	mg/rok	976,70			
Sox	g/rok	1 074,37			
Nox	g/rok	8 887,97			

ŁĄCZNY EFEKT EKOLOGICZNY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO					
Zanieczyszczenie	Jednostka	Stan przed realizacją	Stan po realizacji	Zmniejszenie emisji	Redukcja [%]
Pył PM10	g/rok	38 124,00	3 320,78	34 803,22	91,29
Pył PM2,5	g/rok	34 057,44	3 223,11	30 834,33	90,54
CO2	kg/rok	15 883,31	0,00	15 883,31	100,00
Benzo(a)piren	mg/rok	45 748,80	976,70	44 772,10	97,87
Sox	g/rok	152 496,00	1 074,37	151 421,63	99,30
Nox	g/rok	26 771,52	8 887,97	17 883,55	66,80

ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO GRZEWcze			
Zapotrzebowanie przed realizacją [GJ/rok]	Zapotrzebowanie po realizacji [GJ/rok]	Zmniejszenie zapotrzebowania [GJ/rok]	Redukcja [%]
169,44	97,67	71,77	42,36

Załącznik nr 3. – Zapotrzebowanie na ciepło w budynku po modernizacji

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych							
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych							
Kody Element Materiał		Opis	d	λ	R	U _c	
			m	W/(m·K)	m ² ·K/W	W/(m ² ·K)	
1	Podłoga na gruncie - piwnica, przegroda jednorodna						
	60	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół)				0,00	-
	1	Podsypka	0,200	0,400	0,500	-	
	2	Wylewka	0,050	1,000	0,050	-	
	61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół)				0,17	-
	Grubość całkowita i U _k		0,25	-	0,72	1,39	
2	Połąc dachowa nad cz. mieszkalną, przegroda jednorodna						
	62	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę)				0,04	-
	3	Blacha	0,003	58,000	0,000	-	
	4	Wełna mineralna	0,200	0,040	5,000	-	
	5	Płyta gipsowo-kartonowa	0,010	0,230	0,043	-	
	63	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)				0,10	-
Grubość całkowita i U _k		0,21	-	5,18	0,19		
3	Strop pod strychem, przegroda jednorodna						
	63	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)				0,10	-
	6	Deska	0,020	0,160	0,125	-	
	4	Wełna mineralna	0,200	0,040	5,000	-	
	5	Płyta gipsowo-kartonowa	0,010	0,230	0,043	-	
	63	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)				0,10	-
Grubość całkowita i U _k		0,23	-	5,37	0,19		
Kody Element Materiał		Opis	d	λ	R	U _c	
			m	W/(m·K)	m ² ·K/W	W/(m ² ·K)	
4	Strop nad piwnicą, przegroda jednorodna						
	64	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)				0,17	-
	7	Panele podłogowe	0,020	0,050	0,400	-	
	2	Wylewka	0,050	1,000	0,050	-	
	8	Żelbet	0,120	1,700	0,071	-	
	9	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-	
64	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)				0,17	-	

	Grubość całkowita i U_k		0,20	-	0,87	1,15
5	Strop międzykondygnacyjny, przegroda jednorodna					
	63	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)			0,10	-
	7	Panele podłogowe	0,010	0,050	0,200	-
	2	Wylewka	0,050	1,000	0,050	-
	10	Styropian	0,050	0,040	1,250	-
	11	Strop Akerman	0,200	0,870	0,230	-
	9	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-
	63	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)			0,10	-
Grubość całkowita i U_k		0,32	-	1,94	0,51	
Kody Element Materiał	Opis	d m	λ W/(m·K)	R m ² ·K/W	U_c W/(m ² ·K)	
6	Połąc dachowa nad cz. niemieszkalną, przegroda jednorodna					
	62	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę)			0,04	-
	3	Blacha	0,003	58,000	0,000	-
	63	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)			0,10	-
	Grubość całkowita i U_k		0,00	-	0,14	7,14
7	Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna					
	65	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)			0,13	-
	9	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-
	12	Pustak żużlowy	0,300	0,400	0,750	-
	9	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-
	65	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)			0,13	-
Grubość całkowita i U_k		0,32	-	1,03	0,97	
Kody Element Materiał	Opis	d m	λ W/(m·K)	R m ² ·K/W	U_c W/(m ² ·K)	
8	Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna					
	66	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)			0,04	-
	13	Styropian grafitowy 0,031	0,120	0,031	3,871	-
	9	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-
	14	Cegła pełna zwykła	0,120	0,780	0,154	-
	15	Niewentylowane warstwy powietrza	0,030	0,000	0,180	-
	12	Pustak żużlowy	0,300	0,400	0,750	-
	9	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-
65	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)			0,13	-	

		strumień ciepła)				
Grubość całkowita i U_k		0,59	-	5,15	0,19	
9	Ściana zewnętrzna piwnica, przegroda jednorodna					
	66	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)			0,04	-
	16	Beton	0,400	1,150	0,348	-
	65	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)			0,13	-
	Grubość całkowita i U_k		0,40	-	0,52	1,93
10	Ściana na gruncie, przegroda jednorodna					
	67	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)			0,00	-
	16	Beton	0,400	1,150	0,348	-
	65	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)			0,13	-
	Grubość całkowita i U_k		0,40	-	0,48	2,09
Kody Element Materiał	Opis	d	λ	R	U_c	
		m	W/(m·K)	m ² ·K/W	W/(m ² ·K)	
11	Podłoga na gruncie - parter, przegroda jednorodna					
	60	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół)			0,00	-
	1	Podsypka	0,200	0,400	0,500	-
	17	Podkład z betonu chudego	0,100	1,050	0,095	-
	18	Trociny	0,100	0,090	1,111	-
	2	Wylewka	0,050	1,000	0,050	-
	19	Panele	0,010	0,050	0,200	-
	61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół)			0,17	-
	Grubość całkowita i U_k		0,46	-	2,13	0,47
12	Strop zewnętrzny ganek, przegroda jednorodna					
	68	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół)			0,04	-
	7	Panele podłogowe	0,010	0,050	0,200	-
	2	Wylewka	0,050	1,000	0,050	-
	10	Styropian	0,050	0,040	1,250	-
	11	Strop Akerman	0,200	0,870	0,230	-
	9	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-
	69	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół)			0,10	-
	Grubość całkowita i U_k		0,32	-	1,88	0,53
Kody Element Materiał	Opis	d	λ	R	U_c	
		m	W/(m·K)	m ² ·K/W	W/(m ² ·K)	

13	Podcień ganek NO, przegroda jednorodna					
	68	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół)			0,04	-
	17	Podkład z betonu chudego	0,100	1,050	0,095	-
	18	Trociny	0,100	0,090	1,111	-
	2	Wylewka	0,050	1,000	0,050	-
	61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół)			0,17	-
Grubość całkowita i U_k			0,25	-	1,47	0,68
14	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna					
	Grubość całkowita i U_k		-	-	-	1,1
15	Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna					
	Grubość całkowita i U_k		-	-	-	2

Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza

Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Strefa O1

Rodzaj budynku:	Dom jednorodzinny						
Wentylacja grawitacyjna							
	A _f	V	V _{ve,1}	b _{ve,1}	V _{ve,2}	b _{ve,2}	H _{ve}
	m ²	m ³	m ³ /h	-	m ³ /h	-	W/K
Strefa O1	132,0 0	312,5 0	147,3 1	1,00	62,50	1,00	69,94

Obliczenia zysków ciepła od słońca

Obliczenia zysków ciepła od słońca dla Strefa O1													
Kod	Element					Symbol		Kierunek		A	Z	g	C
-	-					-		-		m^2	-	-	-
0	Okno zewnętrzne -Okno zewnętrzne					Okno zewnętrzne		S		10,0	5	1,00	0,70
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-
I_{sol}	46,6	56,0	82,4	98,8	118,65	118,90	114,14	119,39	79,86	72,01	34,67	34,82	kWh/($m^2 \cdot m \cdot c$)
Q_{sol}	229,54	276,26	406,16	486,75	584,42	585,67	562,20	588,08	393,36	354,70	170,78	171,53	kWh/m-c
Kod	Element					Symbol		Kierunek		A	Z	g	C
-	-					-		-		m^2	-	-	-
1	Okno zewnętrzne -Okno zewnętrzne					Okno zewnętrzne		N		3,02	1,00	0,70	0,70
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-

I_{sol}	21,0 5	27,1 0	50,1 3	63,4 4	91,4 6	100, 02	93,9 5	81,2 5	54,2 6	37,5 9	20,3 4	18,8 5	kWh/(m ² ·m-c)
Q_{sol}	31,1 7	40,1 3	74,2 4	93,9 6	135, 45	148, 14	139, 14	120, 34	80,3 6	55,6 6	30,1 3	27,9 2	kWh/m-c
Kod	Element					Symbol		Kierunek		A	Z	g	C
-	-					-		-		m ²	-	-	-
2	Okno zewnętrzne -Okno zewnętrzne					Okno zewnętrzne		E		3,40	1,00	0,70	0,70
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-
I_{sol}	24,5 3	34,6 5	63,8 9	86,1 8	124, 80	127, 68	121, 27	119, 82	68,1 6	44,2 7	22,2 0	20,4 4	kWh/(m ² ·m-c)
Q_{sol}	40,8 7	57,7 3	106, 44	143, 58	207, 92	212, 71	202, 03	199, 62	113, 55	73,7 6	36,9 9	34,0 5	kWh/m-c
Kod	Element					Symbol		Kierunek		A	Z	g	C
-	-					-		-		m ²	-	-	-
3	Okno zewnętrzne -Okno zewnętrzne					Okno zewnętrzne		W		5,14	1,00	0,70	0,70
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-
I_{sol}	24,5 4	32,8 7	61,7 7	79,9 3	119, 83	125, 00	119, 95	110, 39	64,4 9	47,5 0	23,7 6	20,6 3	kWh/(m ² ·m-c)
Q_{sol}	61,8 1	82,7 8	155, 56	201, 32	301, 81	314, 81	302, 11	278, 02	162, 42	119, 64	59,8 5	51,9 7	kWh/m-c

Obliczenia zysków wewnętrznych dla Strefa O1													
Metoda uproszczona													
Kod	Nazwa źródła/pomieszczenia						Af		F		Uwagi		
-	-						m²		W/m²		-		
1	Strefa O1						132,0		6,8				
Całkowite obciążenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi F_{int} =											6,80		W/m²
Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze A_f =											137,50		m²
miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-
Q_{int}	695,64	628,32	695,64	673,20	695,64	673,20	695,64	695,64	673,20	695,64	673,20	695,64	kWh/m-c
Obliczenia wewnętrznych zysków ciepła													
Obliczenia zbiorcze dla strefy													
Obliczenia pojemności cieplnej dla Strefa O1													
I. Przegrody zewnętrzne													
Nazwa przegrody	Symbol	Nazwa warstwy						c_p		ρ	d	A_{obl}	C_m
								J/(kg*°K)		kg/m³	m	m²	kJ/K

Podłoga na gruncie - parter	Podłoga na gruncie - parter	Od strony wewnętrznej					
		Panele	2510	600	0,010	37,02	558
		Wylewka	1000	1300	0,050	37,02	2406
		Trociny	2510	250	0,040	37,02	929
Całkowita pojemność cieplna przegrody $C_m=S_iS_j(c_{pij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_j)=$							3893
Ściana zewnętrzna	Ściana zewnętrzna	Od strony wewnętrznej					
		Tynk lub gładź cementowo-wapienna	840	1850	0,010	132,10	2053
		Pustak żuźlowy	840	1900	0,090	132,10	18975
Całkowita pojemność cieplna przegrody $C_m=S_iS_j(c_{pij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_j)=$							21028
Strop zewnętrzny ganek	Strop zewnętrzny ganek	Od strony wewnętrznej					
		Tynk lub gładź cementowo-wapienna	840	1850	0,010	7,48	116
		Strop Akerman	880	1568	0,090	7,48	929
Całkowita pojemność cieplna przegrody $C_m=S_iS_j(c_{pij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_j)=$							1045
Połąc dachowa nad cz. mieszkalną	Połąc dachowa nad cz. mieszkalną	Od strony wewnętrznej					
		Płyta gipsowo-kartonowa	1000	1000	0,010	45,83	458
		Wełna mineralna	840	60	0,090	45,83	208
Całkowita pojemność cieplna przegrody $C_m=S_iS_j(c_{pij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_j)=$							666
II. Przegrody wewnętrzne sąsiadujące z innymi strefami							
Nazwa przegrody	Symbol	Nazwa warstwy	c_p	ρ	d	A_{obl}	C_m
			J/(kg*K)	kg/m³	m	m²	kJ/K
Strop nad piwnicą	Strop nad piwnicą	Od strony wewnętrznej					
		Tynk lub gładź cementowo-wapienna	840	1850	0,010	51,85	806
		Żelbet	840	2500	0,090	51,85	9800
Całkowita pojemność cieplna przegrody $C_m=S_iS_j(c_{pij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_j)=$							10605
Ściana wewnętrzna	Ściana wewnętrzna	Od strony wewnętrznej					
		Tynk lub gładź cementowo-wapienna	840	1850	0,010	25,83	401
		Pustak żuźlowy	840	1900	0,090	25,83	3710
Całkowita pojemność cieplna przegrody $C_m=S_iS_j(c_{pij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_j)=$							4111
Strop międzykondygnacyjny	Strop międzykondygnacyjny	Od strony wewnętrznej					
		Tynk lub gładź cementowo-wapienna	840	1850	0,010	21,74	338
		Strop Akerman	880	1568	0,090	21,74	2700
Całkowita pojemność cieplna przegrody $C_m=S_iS_j(c_{pij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_j)=$							3038
Strop pod strychem	Strop pod strychem	Od strony wewnętrznej					
		Płyta gipsowo-kartonowa	1000	1000	0,010	47,61	476
		Wełna mineralna	750	40	0,090	47,61	129

Całkowita pojemność cieplna przegrody $C_m=S_iS_i(c_{pij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_i)=$							605					
III. Przegrody wewnętrzne wewnątrz strefy												
Nazwa przegrody	Symbol	Nazwa warstwy	c_p	ρ	d	A_{obl}	C_m					
			J/(kg*K)	kg/m³	m	m²	kJ/K					
Ściana wewnętrzna	Ściana wewnętrzna	Od strony wewnętrznej										
		Tynk lub gładź cementowo-wapienna	840	1850	0,010	8,19	127					
		Pustak żużłowy	840	1900	0,090	8,19	1176					
		Od strony zewnętrznej										
		Tynk lub gładź cementowo-wapienna	840	1850	0,010	8,19	127					
		Pustak żużłowy	840	1900	0,090	8,19	1176					
Całkowita pojemność cieplna przegrody $C_m=S_iS_i(c_{pij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_i)=$							2607					
Strop międzykondygnacyjny	Strop międzykondygnacyjny	Od strony wewnętrznej										
		Tynk lub gładź cementowo-wapienna	840	1850	0,010	76,38	1187					
		Strop Akerman	880	1568	0,090	76,38	9485					
		Od strony zewnętrznej										
		Panele podłogowe	2510	600	0,010	76,38	1150					
		Wylewka	1000	1300	0,050	76,38	4965					
		Styropian	1460	40	0,040	76,38	178					
Całkowita pojemność cieplna przegrody $C_m=S_iS_i(c_{pij} \cdot \rho_{ij} \cdot d_{ij} \cdot A_i)=$							16966					
Zestawienie całkowitej pojemności cieplnej strefy												
Nazwa przegrody			Wartość			Jednostka						
I. Przegrody zewnętrzne			26631983			J/K						
II. Przegrody wewnętrzne sąsiadujące z innymi strefami			18358988			J/K						
III. Przegrody wewnętrzne wewnątrz strefy			19573016			J/K						
Całkowita pojemność cieplna strefy $C_m=$			64563987			J/K						
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1												
Temperatura wewnętrzna strefy					q_i	20,00	°C					
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze					A_f	137,5	m²					
Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi					q_{int}	6,8	W/m²					
Pojemność cieplna budynku					C_m	64563987	J/K					
Stała czasowa budynku					t	65,1	h					
Udział granicznych potrzeb ciepła					$g_{H,lim}$	1,2	-					
-					a_H	5,3	-					
Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji $Q_{H,nd,n}$ kWh/m-c												
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Średnia temperatura zewnętrzna q_e , °C	-0,8	-0,7	6,6	8,4	14,1	16,5	17,0	17,6	14,2	11,1	3,7	-0,3
Liczba godzin w miesiącu t_m , h	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744

Miesięczna strata ciepła przez przenikanie $Q_{H,tr}=10^{-3} \cdot H_{tr} \cdot (q_i - q_e) \cdot t_m$ kWh/m-c	3182	2860	2050	1717	903	518	459	367	859	1361	2413	3105
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi $Q_{H,zy}=10^{-3} \cdot H_{zy} \cdot (q_i - q_{i,yz}) \cdot t_m$ kWh/m-c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie $Q_{H,ht}=Q_{H,t}+Q_{H,zy}$ kWh/m-c	3182	2860	2050	1717	903	518	459	367	859	1361	2413	3105
Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q_{sol} , kWh/m-c	363	457	742	926	1230	1261	1205	1186	750	604	298	285
Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła $Q_{int}=q_{int} \cdot 10^{-3} \cdot A_r \cdot t_m$ kWh/m-c	696	628	696	673	696	673	696	696	673	696	673	696
Miesięczne zyski ciepła $Q_{H,gn}=Q_{sol}+Q_{int}$ kWh/m-c	1059	1085	1438	1599	1925	1935	1901	1882	1423	1299	971	981
$g_H=Q_{H,gn}/Q_{H,ht}$	0,25	0,28	0,52	0,69	1,59	2,79	3,09	3,82	1,24	0,71	0,30	0,24
$g_{H,1}$	0,24	0,27	0,40	0,61	1,14	0,00	0,00	0,00	0,97	0,51	0,27	0,24
$g_{H,2}$	0,27	0,40	0,61	1,14	2,19	0,00	0,00	0,00	2,53	0,97	0,51	0,27
$f_{H,m}$	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,41	1,00	1,00	1,00
Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, $h_{H,gn}$	1,00	1,00	0,98	0,95	0,61	0,36	0,32	0,26	0,74	0,95	1,00	1,00
Miesięczne zapotrzebowanie na energię $Q_{H,nd,n}=Q_{H,ht} - h_{H,gn} \cdot Q_{H,gn}$ kWh/m-c	3205,49	2748,59	1331,00	780,02	39,67	1,88	1,01	0,28	95,77	594,23	2263,90	3180,79
Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu $Q_{v,e}=10^{-3} \cdot H_{ve} \cdot (q_i - q_e) \cdot t_m$ kWh/m-c	1082	973	697	584	307	176	156	125	292	463	821	1056
Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu $Q_{ht}=Q_{tr} + Q_{v,e}$ kWh/m-c	4264	3833	2747	2301	1210	694	615	492	1151	1825	3234	4162
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji $Q_{H,nd}=S(Q_{H,nd,n})$, kWh/rok											14242,6	
Zestawienie stref												
Zestawienie stref												
Numer strefy	Nazwa strefy		A	V	t	Zapotrzebowanie na ciepło						
	-		m²	m³	°C	kWh/rok						
1	Strefa O1		137,50	326,80	20,00	14242,62						
Całkowite zapotrzebowanie strefy								$Q_{H,nd}$ [kWh/rok]		14242,62		

Załącznik nr 4. – Dokumentacja fotograficzna







