

Sosnowiec, dnia 6 maja 2022 roku

Oznaczenie sprawy: 51/2022/TO/KP

Do wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „DOSTARCZENIE I WYMIANA ZŁOŻA W BIOFILTRACH ZABUDOWANYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

(podstawa: § 17 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)

W związku z otrzymaniem w dniu 6 maja br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść zapytania oraz wyjaśniam:

**Zapytanie:** „Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie złoża zasadniczego składającego się z włókna kokosowego i zrębków karpiny w proporcjach 50/50.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę; zgodnie z zapisami pkt 4, ppkt 4.2. Rozdziału 3 SWZ, złożo wypełniające winno stanowić mieszaninę włókien kokosowych i torfu włóknistego w proporcji 50:50 (KOKO-SMIX).

Przedmiotowe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część tej specyfikacji, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

PREZES ZARZĄDU

Edward Kopiczyński