



**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu**

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax: 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

<http://www.wzmiuw.pl>

**Rejonowy Oddział w Piła**

ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel. fax: 67 212 51 75

e-mail: [ropila@wzmiuw.pl](mailto:ropila@wzmiuw.pl)

Piła, dnia 25.09.2017 r.

RO EUM 4600/44 /2017

**Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej „APIS”**

**mgr inż. Grzegorz Rodziewicz**

**ul. Kondratowicza 6**

**64-920 Piła**

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Piła, w odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2017 r. dotyczące prośby o uzgodnienie przejść siecią wodociągową w miejscowości Krucz i Kruteczek pod dnem rzeki Gulczanka w km 15+830 (nr dz. ewid. 251) obręb Krucz gm. Lubasz oraz pod dnem rzeki Miałka w km 45+475 (nr dz. ewid. 364) obręb Kruteczek, ujętych w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, informuje co następuje:

- przejścia siecią wodociągową pod dnem w/w cieków wykonać przewiertem, na głębokości **min. 1,50 m**, licząc od górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej,
- planowane przejścia wodociągu pod dnem w/w cieków wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – ust. z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121),
- w celu uzgodnienia sposobu przejścia należy uzupełnić wniosek o 2 kpl. przekrojów podłużnych planowanych przejść wykonanych w skali 1:100/100, z podaniem nr działek, rzędnych terenu i dna rzek, góry rur osłonowych, głębokości posadowienia i rodzaju rur osłonowych.

Z up. DYREKTORA  
**Główny Specjalista**

*mgr inż. Roman Tomasz*

Do wiadomości :

1. Gmina Lubasz  
ul. B. Chrobrego 37  
64-720 Lubasz
2. Inspektorat WZMiUW RO Piła  
w Czarnkowie z/s w Trzciance
3. a/a