



Braniewo, dnia 25.07.2022

Znak sprawy: PCM/ZP 02/I/2022

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dobudowę do Budynku Głównego pawilonu połączonego z nim łącznikiem w ramach projektu pn. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w wyniku budowy bloku operacyjnego szpitala w Braniewie”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE XXII

1. Prosimy o potwierdzenie że parametry central wentylacyjnych podane w opisie technicznym projektu wykonawczego branży sanitarnej spełniają oczekiwania Inwestora i są zgodne z projektem.

Odp. Zamawiającego: Przyjąć parametry central wentylacyjnych - jak w projekcie.

2. Ponownie prosimy po podanie parametrów dla stropów laminarnych.

Odp. Zamawiającego: Stropy laminarne - usytuowanie jak w projekcie. Przepływ powietrza jak w projekcie. Opory przepływu nie większe niż możliwości centrali.

3. Proszę o potwierdzenie, że związku z brakiem zasilania awaryjnego przez Zamawiającego, jego wykonanie jest poza zakresem postępowania.

Odp. Zamawiającego: zamawiający potwierdza, że wykonanie awaryjnego zasilania jest poza zakresem Wykonawcy

4. Proszę o informację w których oknach oraz drzwiach mają być szyby bezpieczne. Proszę o informację czy szkło bezpieczne ma być od wewnątrz budynku i czy w przypadku zastosowania szkła bezpiecznego trzeba montować barierki.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że szyba bezpieczna powinna być zainstalowane od środka budynku, w przypadku, kiedy parapet jest poniżej 85 cm, natomiast barierki są nie są wymagane w przypadku zastosowania szkła bezpiecznego. Zastosowanie szkła bezpiecznego w stolarcie okiennej wg zestawienia stolarki (wszystko jest opisane).

5. Proszę o informację, szklenia stałe, oznaczone „+” w oknach PVC i ALU: z rysunku wynika, że są to skrzydła przykręcone na stałe (bez zawiasów i bez klamek), z opisu „fix” wynika, że jest to szklenie w ramie, bez skrzydeł. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie szklenia w ramie?

Odp. Zamawiającego: Okna typu fix nie posiadają skrzydeł, Jest to szklenie w ramie.

6. Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie okien ma być zgodnie z zestawieniem stolarki.

Odp. Zamawiającego: Okna powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy umożliwiające prawidłowe korzystanie.

7. Czy projekt branży sanitarnej załączony do przetargu z zakresy instalacji wentylacji klimatyzacji wraz z ogrzewaniem, został uzgodniony z rzeczoznawcą higienicznosanitarnym ds. opiniowania szpitali.

Odp. Zamawiającego: Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. sanitarnych posiadającym uprawnienia do opiniowania szpitali.

8. Proszę o potwierdzenie, że sale operacyjne zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla czynności które będą tam wykonywane.

Odp. Zamawiającego: Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. sanitarnych posiadającym uprawnienia do opiniowania szpitali.

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zmieniony został termin składania ofert z dnia 18.07.2022 r., g.10:00 na dzień 29.07.2022 r., godz. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/628201> w dniu 25.07.2022 r