



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 13.02.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 49

1. Z uwagi na niejasny zapis w Tabeli Typ IX.4.15 prosimy o doprecyzowanie jakie mają być zastosowane poręcze dla niepełnosprawnych w obiekcie przy danej armaturze (kształt, wymiar, ilości).

Odp. Specyfikacja i lokalizacja określonych typów pochwytów dla niepełnosprawnych zgodnie z Branżą Technologia. Lokalizacja zgodnie z rzutami kondygnacji, specyfikacja zgodnie z częścią opisową, zestawienie symboli wyposażenia – poz. 79 symbol PN1, poz. 80 PN2, poz. 81 PN3.

Poniżej doszczegółowienie specyfikacji:

Materiał, z którego wykonane są pochwytów: stal nierdzewna szczotkowana, matowa
Pochwyty ścienne kątowe (kąąt rozwarty 120° +/- 5%) przy miskach ustępowych PN1: wykonane z rur fi 33mm +/- 20%, grub. 1,5mm +/- 5%

Pochwyty wspornikowe uchyłne przy miskach ustępowych PN2: wykonane z rur fi 33mm +/- 20%, grub. 1,5mm +/- 5% w kształcie litery U; długość min. 80cm, z uchwytem na papier toaletowy. Wysokość pochwytu w osiach ramion U 15cm +/-5%.

Pochwyty wspornikowe stałe przy umywalkach PN3: wykonane z rur fi 33mm +/- 20%, grub. 1,5mm +/- 5%, w kształcie litery U, długość min. 60cm. Wysokość pochwytu w osiach ramion U min. 15cm +/-5%.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rysunkiem A.7.1 w łazience dla niepełnosprawnych należy przyjąć przy WC 1x poręcz kątowa 30-35 x 30-35 oraz 1x poręcz uchylna łukowa.

Odp. Patrz odpowiedź wyżej.

3. Prosimy o potwierdzenie, że przy umywalce dla niepełnosprawnych należy przyjąć 2 x poręcz łukowa stała.

Odp. Tak.

4. Czy przy każdym natrysku ma być zamontowana 1x poręcz dla niepełnosprawnych w kształcie litery L ?

Odp. Projekt nie przewiduje montażu pochwytów przy natryskach.

5. Ile sztuk poręczy dla niepełnosprawnych w kształcie litery L - natryskowych należy przyjąć do oferty.

Odp. Projekt nie przewiduje montażu pochwytów przy natryskach.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl