

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3741E oraz Nr 3712E”.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do w/w postępowania, dotyczącego wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy PZP – Zamawiający: Powiat Poddębicki udziela wyjaśnień do pytań.

Pytania z 17.05.2024 r. do cz. 1 (droga Nr 3741E Uniejów ul. Wiśniowa)

Pytanie 1

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowego zadania

Odpowiedź na pytanie 1

Droga powiatowa Nr 3741E ma kategorię ruchu KR 2 (warstwa ścieralna ma być wykonana jak dla kategorii ruchu KR3)

Pytanie 2

Poz. 15 d.2 przedmiaru robót – prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowej inwestycji nie wystąpią roboty związane z wykonaniem nowego ogrodzenia,

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że nie wystąpią roboty związane z wykonaniem nowego ogrodzenia.

Pytanie 3

Poz. 35 d. 9 przedmiaru robót – opis pozycji wskazuje obrzeże betonowe o wymiarach 20x6 cm, natomiast opis techniczny i SST D-08-03-01 wskazuje 8x30, prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm,

Odpowiedź na pytanie 3

Należy wycenić i wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Pytanie 4

Poz. 36 d. 10 przedmiaru robót – opis pozycji oraz SST wskazuje regulację wysokościową istniejących krutek ściekowych (wpustów), natomiast opis techniczny wykazuje całkowitą wymianę studzienek wpustowych wraz z rusztem, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie 4

W ramach zamówienia należy dokonać regulacji wysokościowej wpustów ulicznych oraz dokonać wymiany jednej studni wpustowej wraz z rusztem. Studnie zastosować z kręgów żelbetowych fi500 z osadnikiem, wpust żeliwny klasy D400. Ponadto należy dokonać regulacji wysokościowej urządzeń technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Pytanie 5

Poz. 40-41 d.11 przedmiaru robót – opis pozycji wskazuje wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego, natomiast w specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający ujął zapis o wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego z elementami odbijającymi, prosimy o wyjaśnienie,

Odpowiedź na pytanie 5

Należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne.

Pytanie 6

Specyfikacja warunków zamówienia dział IV pkt 2.1 – prosimy o załączenie przedmiaru robót obejmującego pozycję dla wykonania aktywnych punktowych elementów odblaskowych,

Odpowiedź na pytanie 6

Przedmiar robót załączony do postępowania należy traktować pomocniczo. W wycenie oferty należy uwzględnić aktywne punktowe elementy odblaskowe.

Pytanie 7

Specyfikacja warunków zamówienia dział IV pkt 2.1 – prosimy o załączenie przedmiaru robót obejmującego pozycję dla nasadzeń zastępczych.

Odpowiedź na pytanie 7

Przedmiar robót załączony do postępowania należy traktować pomocniczo. W wycenie oferty należy uwzględnić pozycję nasadzeń zastępczych.

Pytanie 8

SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podaje zastosowanie mieszanki związanej cementem C $\frac{3}{4}$ wg normy PN-EN 14227-1. Natomiast w Tablicy 4 w/w rozdziału SST podane są wymagania wytrzymałości dla stabilizacji wg normy PN-S 96012.

Przekroje Normalne podają zastosowanie mieszanki związanej cementem C $\frac{3}{4}$ wg normy PN-EN 14227-1

Opis Techniczny podaje zastosowanie mieszanki związanej cementem C $\frac{3}{4}$ w przypadku konstrukcji jezdni oraz zjazdów na posesję a w przypadku nawierzchni chodników i drogi pieszorowerowej mieszanki związanej cementem C 1,5/2 – są to mieszanki związane cementem wg normy PN-EN 14227-1

Przedmiar i Kosztorys podają zastosowanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywaną mieszankami doczepnymi – co sugeruje wykonanie w/w warstwy na miejscu natomiast mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1 oraz stabilizacje wg PN-S 96012 to produkty dowożone z betoniarni.

Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj produktu należy zastosować dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź na pytanie 8

Należy zastosować mieszankę związaną cementem C $\frac{3}{4}$ wg normy PN-EN 14227-1.

Pytanie 9

SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża i oporniki podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe obrzeża i oporniki powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający informuje, że betonowe obrzeża i oporniki powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

1. W rozdziale XVII. Termin związania ofertą w pkt 1:

jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **21.06.2024** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

powinno być:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **26.06.2024** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W rozdziale XVIII. Miejsce i termin składania ofert w pkt 1:

jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/poddebicki w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **23.05.2024 r.** do godziny **09:00**

powinno być:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/poddebicki w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **28.05.2024 r.** do godziny **09:00**

3. W rozdziale XIX. Otwarcie ofert w pkt 1

jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **23.05.2024 r. godz. 09:05**

powinno być:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **28.05.2024 r. godz. 09:05**

Uzasadnienie wprowadzenia zmian

Odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ. W związku z art. 271 ust. 3 Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.

Zmiana treści SWZ jest konieczna w celu sprawnego i poprawnego przebiegu postępowania.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Na podstawie art. 271 ust 1 i 2 zamawiający zmienia treść ogłoszenia, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ZMIANY W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

**W sekcji VIII – Procedura
w pkt 8.1) Termin składania ofert**

jest: 2024-05-23 09:00

powinno być: 2024-05-28 09:00

w pkt 8.3) Termin otwarcia ofert:

jest: 2024-05-23 09:05

powinno być: 2024-05-28 09:05

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia [w załączeniu](#)

STAROSTA


Małgorzata Komajda

CZŁONEK ZARZĄDU


Beata Przybylska

