
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
125.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Generator rysunkowy 7.23b (www.epi-graf.com.pl)
1:100
1:1000
Ø110 L=1143.90m
podsypka +wymiana gruntu
HP1
HP3
HP4
HP5
HP6
HP7
HP8
HP9
HP10


S-15
143,50
144.06
trójnik
1.50 142.58 144.08
78.10m 0.98%
1032.30
71.00
W11
zasuwa
trójnik
zasuwa
1.53 143.27 144.80
1103.30
W12
11
11.00
kan. ø160 81, Rz.d.=142.86
łuk
1.60 143.38 144.98
1114.30
łuk
1.50 143.41 144.91
1117.10
Ł2 N38
Ł3
N37
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem 887/61 ø32, Rz.o.=143.43
1.50 143.43 144.93
1119.20
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem 479/2 ø32, Rz.o.=143.44
1.50 143.44 144.94
1119.80
22.00
kan. ø160 82, Rz.d.=143.11
Proj. połączenie z przewodem 887/67 ø32, Rz.o.=143.65
obejma z nawiertką
1.54 143.65 145.19
1141.80
N39
Proj. połączenie z przewodem 479/21 ø32, Rz.o.=143.67
obejma z nawiertką
1.53 143.67 145.20
1142.30
N40
W13
1.52 143.72 145.24
1143.90
trójnik redukcyjny
hydrant nadziemny HP11
109.50m
1.60
do dz.nr 887/7
120.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=128.98
zaślepka
1.47 128.98 130.45
1.50m 0.3%
0.00 1.50
N1 N1.1 0
do dz.nr 887/8
120.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=129.49
zaślepka
1.59 129.49 131.08
1.50m 0.3%
0.00 1.50
N2 N2.1 0
do dz.nr 887/9
120.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=130.41
zaślepka
1.53 130.41 131.94
1.50m 0.3%
0.00 1.50
N3 N3.1 0
do dz.nr 887/10
120.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=131.34
zaślepka
1.50 131.34 132.84
1.60m 0.3%
0.00 1.60
N4 N4.1 0
do dz.nr 887/11
120.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=131.80
zaślepka
1.52 131.80 133.32
1.60m 0.3%
0.00 1.60
N5 N5.1 0
do dz.nr 887/12
120.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=132.27
zaślepka
1.50 132.27 133.77
1.50m 0.3%
0.00 1.50
N6 N6.1 0
do dz.nr 887/13
120.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=133.00
zaślepka
1.42 133.00 134.42
1.60m 0.3%
0.00 1.60
N7 N7.1 0
do dz.nr 887/14
125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=133.72
zaślepka
1.65 133.72 135.37
1.60m 0.3%
0.00 1.60
N8 N8.1 0
do dz.nr 887/15
125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.45
zaślepka
1.50 134.45 135.95
1.60m 0.3%
0.00 1.60
N9 N9.1 0
do dz.nr 479/6
125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.61
zaślepka
1.57 134.61 136.18
1.60m 0.3%
0.00 1.60
N10 N10.1 0
do dz.nr 479/7
125.00m n.p.m.
obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem W1 ø110, Rz.o.=134.73
zaślepka
1.57 134.73 136.30
1.60m 0.3%
0.00 1.60
N11 N11.1 0

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI
"EKOPROJEKT" Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Prawa autorskie zastrzeżone

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
osiedla mieszkaniowego w miejscowości Słone

Adres: obręb geodezyjny wsi Słone

województwo lubuskie

Nazwa rysunku: **Profil sieci wodociągowej (W1)**

Stadium: Projekt wykonawczy	Branża: sanitarna	Data	Podpis	skala 1:100/1000
Projektował Uprawnienia	mgr inż. Edmund Słupski Instalacyjno-inżynieryjne 179/88/ZG	10.2012		Rys. nr
Opracował Uprawnienia	mgr inż. Agata Bidolach	10.2012		3/1
Opracował Uprawnienia	mgr inż. Joanna Stajniak	10.2012		
Sprawdził Uprawnienia	mgr inż. Dagmara Troszczyńska-Rusnak Instalacyjno-inżynieryjne LBS/0028/POOS/08	10.2012		