

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego
29 września 2023 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Adaptacja części poddasza na potrzeby strzelnicy pneumatycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Legionowie**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 28 września 2023 roku oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dotyczy ogłoszenia: 2023/BZP 00405394 - Adaptacja części poddasza na potrzeby strzelnicy pneumatycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Legionowie

Proszę o wyjaśnienie jakiego urządzenia oczekuje zamawiający, w załączniku "Wyposażenie strzelnicy pneumatycznej przedmiar" umieszczono opis:

"Tarczociąg elektroniczny

Bezkontaktowy pomiar

Brak błędów paralaksy

Zintegrowane oświetlenie tarczy

Doskonały stosunek kosztów do możliwości

Trzykrotny pomiar laserowy w podczerwieni

(nieszkodliwy dla zdrowia)

Niskie koszty użytkowania (brak papierowych/gumowych rolek)

Idealna do zastosowania na strzelnicach

zewnętrznych"

Opis pasuje do tarczy elektronicznej, ale tarcza elektroniczna nie jest tarczociągiem, jest nieruchoma umieszczana na stojaku lub mocowana bezpośrednio do ściany.

Nadmienię że jeśli inwestycja realizowana jest w ramach programu Strzelnica w powiecie, wymagany jest tarczociąg -czyli urządzenie które transportuje papierową tarczę między stanowiskiem strzeleckim a kulochwytem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż oczekuje montażu systemu tarcz elektronicznych do 10m zgodnie z przedstawionym opisem. W dokumentacji postępowania w miejscach, gdzie występuje zapis tarczociąg elektroniczny zmienia się na – tarczę elektroniczną.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.