



Stryków, 19.01.2024r.

**IZP.271.37.2023.IZ.PZP.7**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy**  
**Szkole Podstawowej w Koźlu”**  
**(znak postępowania: IZP.271.37.2023.IZ.PZP)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający **odpowiada na pytania Wykonawców<sup>1</sup>:**

**Pytanie nr 1:**

Proszę o informację, czy urządzenie do znakowania murawy, które ujęto w opisie technicznym:

WYPOSAŻENIE		
Urządzenie do znakowania murawy	Wózek do malowania pasów na trawie o szerokości od 50 do 120 mm.	1 szt.

a nie jest wymienione, ani w przedmiarze robót ani w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ wchodzi zakres zamówienia. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie, czy w ramach niniejszego zadania wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia ww. urządzenia.

**Odpowiedź 1:**

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia - wózka do malowania linii na murawie.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o potwierdzenie, że pielęgnacja boiska oraz trawników jest po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający będzie odpowiedzialny za pielęgnację boiska oraz trawników z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany, po wykonaniu robót, do pielęgnacji trawy na wykonanym boisku trawiastym i przylegającym trawniku dywanowym uwzględnionym w zakresie robót przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia robót. W tym okresie należy wykonać koszenie, podlewanie (przy czym częstotliwość podlewania należy od panujących opadów atmosferycznych), uzupełnianie darni – w miarę potrzeby, nawożeniu traw odpowiednimi nawozami z uwzględnieniem pory nawożenia (zastosować dawkę nawozu zgodnie z zaleceniami producenta, zabrania się przenawożenia roślin). Należy złożyć dziennik pielęgnacji, w którym odnotowane będą zabiegi pielęgnacyjne.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o potwierdzenie, że zalecenia pielęgnacyjne obszaru trawiastego boisku będą po stronie zamawiającego i nie należy kalkulować tego zakresu w ofercie wykonawcy:

---

<sup>1</sup> W zakresie treści pytań zachowano pisownię oryginalną.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

### 4.6. Zalecenia pielęgnacyjne i eksploatacyjne obszaru trawiastego/ płyty boiska.

#### PODLEWANIE.

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska na wodę zależy od bardzo wielu czynników. Ma na nie wpływ zarówno pora roku jak i warunki pogodowe (nasłonecznienie, temperatura), a także dobór mieszanki traw, grubość darni i rodzaj gruntu. W przybliżeniu można przyjąć, że średnio boisko piłkarskie potrzebuje ok. 3,5 litra wody/ m<sup>2</sup>. Trawnik świeżo założony do wchodu nasion tzn. przez 10-14 dni powinien być stale wilgotny – przesuszenie nawet tylko do głębokości 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzały trawnik należy podlewać gdy gleba jest wyschnięta do głębokości 3 cm. Lepsze efekty daje obfite a częste podlewanie rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzałym trawniku mniej szkód wyrządzą okresowe przesuszenie niż stałe zalewanie darni.

#### NAWOŻENIE.

Powinno być kompleksowe i odpowiadać faktycznym potrzebom roślin i dlatego też powinno być poprzedzone analizą podłoża. Najczęściej zabieg ten przeprowadza się trzykrotnie w ciągu sezonu (marzec, czerwiec, sierpień ) nawozami o długim okresie działania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

#### KOSZENIE

Pierwsze koszenie powinno się odbywać gdy większość liści traw osiągnie 7-10 cm (ok. 3,5 tygodnia od wschodu nasion). Koszenie należy wykonać na wysokość 5-7 cm, jednocześnie zbierając skoszoną trawę. Zabieg ten należy wykonywać wyłącznie kosiarkami bębnowymi (wrzecionowymi) zbierającymi pokos z minimalną ilością siedmiu noży tnących na wrzecionie. Niedopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wimikowych czy rotacyjnych.

#### WYSOKOŚĆ KOSZENIA

Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3 do 4,5 cm, a w okresach suszy i zima 3,5 do 5 cm (zależy od intensywności użytkowania, wilgotności, rodzaju gruntu). Nie należy dopuszczać aby trawa osiągnęła wysokość większą niż 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Koszenie nie krócej niż na połowę wysokości tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po każdorazowym koszeniu zaleca się podlanie trawnika.

#### CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW PIĘLĘGNACYJNYCH

Prawidłowe nawożenie oraz podlewanie powinno spowodować, że trawnik sportowy kosi się średnio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywać się wyłącznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzędziem. Zabieg ten należy wykonywać prostopadle tzn. na krzyż.

#### NAPOWIETRZANIE

Aeracja ma za zadanie poprawienie właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz usunięcie obumarłych części roślin. Zabieg konieczny szczególnie wiosną (marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

#### PIASKOWANIE

Zabieg ten ma za zadanie zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy gleby oraz usunięcie drobnych nierówności. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25-0,5 mm, jego zużycie na 100 m<sup>2</sup> kształtuje się od 0,1 do 0,2 m<sup>3</sup> na 100 m<sup>2</sup>.

#### WAŁOWANIE

Wałowanie poprawia właściwości fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nierówności gruntu. Wagę wału dobieramy biorąc pod uwagę wilgotność i rodzaj podłoża (jego przepuszczalność) oraz grubość darni. Zabieg ten wykonywać należy wiosną, dociskając kępy trawy wysadzone przez mróz. Tak jak koszenie, wałowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyż).

#### USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEŃ

Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione uszkodzenia darni. Lokalne uszkodzenia najszybciej można likwidować stosując fragmenty darni o jednakowym składzie gatunkowym jak darni boiska. Równie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgłębnym(perforacyjnym). Zabieg ten jest bardzo skuteczny i mało czasochłonny. Można także uzupełnić ubytki darni mieszanką nasion traw o jednakowym składzie gatunkowym jak darni boiska, zmieszaną z ziemią liściową, torfem i piaskiem w stosunku objętości jak 1:3:1:2. Zabieg ten należy

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający będzie odpowiedzialny za zalecenia pielęgnacyjne obszaru trawiastego z zastrzeżeniem pierwszych 4 miesięcy po zakończeniu robót, jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 2.



Stryków

## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

### **Pytanie nr 4:**

Proszę o informację, czy w ramach zeskoku skoczni w dal zamawiający dopuści zmianę systemowego obrzeża bezpiecznego na obrzeże betonowe z elastyczną nakładką PU.

### **Odpowiedź 4**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany systemowego obrzeża bezpiecznego na obrzeże betonowe z elastyczną nakładką PU.

Działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający **wprowadza zmiany do treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00550030/01 z dnia 13.12.2023r.:**

**Treść § 5 ust. 2 SWZ, tj. „Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia” dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie: tzn.:**

*„5) Wykonawca jest zobowiązany, po wykonaniu robót, do pielęgnacji trawy na wykonanym boisku trawiastym i przylegającym trawniku dywanowym uwzględnionym w zakresie robót przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia robót. W tym okresie należy wykonać koszenie, podlewanie (przy czym częstotliwość podlewania należy od panujących opadów atmosferycznych), uzupełnianie darni – w miarę potrzeby, nawożeniu traw odpowiednimi nawozami z uwzględnieniem pory nawożenia (zastosować dawkę nawozu zgodnie z zaleceniami producenta, zabrania się przenawożenia roślin). Należy złożyć dziennik pielęgnacji, w którym odnotowane będą zabiegi pielęgnacyjne”.*

**Treść § 19 ust. 1 SWZ, tj. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA”, który otrzymuje nowe brzmienie: tzn.:**

*„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 23.02.2024 r.”.*

**Mając na względzie powyższe Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 1 do SWZ i załącza NOWY Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy 19.01.2024 r.**

**Treść § 21 ust. 2 i ust. 11 SWZ, tj. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, które otrzymują nowe brzmienie (przedłuża się termin składania i otwarcia ofert), tzn.:**

ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2024r. do godziny 10:00”.

ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2024 r. o godzinie 10:15”.

**W załączniku nr 4, tj. wzorzec umowy w § 5 - Obowiązki Wykonawcy, dodaje się ust. 24, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*„24. Wykonawca jest zobowiązany, po wykonaniu robót, do pielęgnacji trawy na wykonanym boisku trawiastym i przylegającym trawniku dywanowym uwzględnionym w zakresie robót przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia robót. W tym okresie należy wykonać koszenie, podlewanie (przy czym*



Stryków

## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

*częstotliwość podlewania należy od panujących opadów atmosferycznych), uzupełnianie darni–  
w miarę potrzeby, nawożeniu traw odpowiednimi nawozami z uwzględnieniem pory nawożenia  
(zastosować dawkę nawozu zgodnie z zaleceniami producenta, zabrania się przenawożenia roślin).  
Należy założyć dziennik pielęgnacji, w którym odnotowane będą zabiegi pielęgnacyjne.”*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 19.01.2024 r. dokonał odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00550030/01 z dnia 13.12.2023r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i jego publikacji na stronie prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_strykow](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow).

ZATWIERDZAM

*Burmistrz Strykowa*

*Witold Kosmowski*

Załączniki do zmiany:

1. NOWY Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy 19.01.2024r.