



Pruszcz Gdański, dnia 10.05.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.927.2021 /25

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00042602/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji - na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
zawierająca
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ)**.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostaną przekazane i udostępnione na stronie internetowej w najbliższym czasie.

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze branży elektrycznej (oświetlenie) jest mniej słupów oświetleniowych niż w projekcie branży elektrycznej.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Prośba o potwierdzenie, że projektowana szafka oświetleniowa i rozdzielnica zasilająca przepompownię nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.



Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający dla występujących w dokumentacji przetargowej rur w średnicach dn 110-250 rozumie rury PP SN8 niekarbowane z gładką ścianką zewnętrzną oraz wewnętrzną posiadającą Krajową Ocenę Techniczną lub ważną Aprobataę Techniczną ITB?

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚWIETLENIE DROGOWE ul. Komara jest budowa 12 szt. słupów oświetleniowych i 13 szt. opraw, w projekcie na rys.E-2 jest 16 szt. słupów z oprawami. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Czy można zastosować elementy zbiornika retencyjnego innej konstrukcji niż z otworami min. 26mm do max, 52mm

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Dotyczy projektu oświetlenia drogowego. W jaki sposób ma być wykonana instalacja uziemienia? W opisie jest napisane, że „zgodnie z rysunkami”, a na rysunkach nie zaznaczono uziemień.

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informację czy odcinki S301-S302 oraz W1-W4 należą do zakresu przetargu.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Komora z regulatorem przepływu zlokalizowana za studnią rozprężną na profilu oznaczona jako K3 ma średnicę DN2000, Ta sama komora w części opisowej projektu została nazwana jako K4 a jej średnicę podano jako DN3000. Prosimy o wyjaśnienie jakiej średnicy ma być ta Komora.

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.


Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienie podłoża pod rurociągami i wymiany gruntu na trasie rurociągów.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel