



Prowadzący sprawę: Adam Zdanowski
tel. (61) 8925 804

Zamawiający:

Gmina Skoki

62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11

tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803

www.gmina-skoki.pl

e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl

NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

ZP.271.10.2021

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

„Budowa wodociągu w ulicy Smolarki w Potrzebianowie – I etap”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy istnieje możliwość zmiany technologii wykonania sieci wodociągowej na bezwykopową (przewiert sterowany)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania sieci wodociągowej na bezwykopową metodą przewiertu sterowanego, pod warunkiem zastosowania rur zgrzewanych PE o średnicy 110 mm.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

- **W rozdziale IV. ust. 1 dodaje się zapis:**

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania sieci wodociągowej na bezwykopową metodą przewiertu sterowanego, pod warunkiem zastosowania rur zgrzewanych PE o średnicy 110 mm.”

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa: **21.07.2021 r. o godzinie 12:00.**

Termin otwarcia ofert: **21.07.2021 r. godz. 12:15**