

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa boisk: piłkarskiego, treningowego, budynku zaplecza szatniowo-socjalnego w miejscowości Głowienka”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, przekazuje treść zapytań dotyczących SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dn. 07.01.2022r.

Pytanie 1 – Czy zamawiający uwzględni jako referencje protokół końcowy z realizacji zadania, w którym wartość netto umowy wynosi 1 786 332,19zł (netto) = 2 197 188,59 (brutto) natomiast wartość zafakturowana na dzień sporządzenia protokołu końcowego wynosiła 1 466 800,12zł (netto) = 1 804 164,15 (brutto), zaś różnica w wartości umowy i wartości na dzień sprzedaży protokołu końcowego wynika z niezafakturowanych robót związanych z prowadzeniem prac pielęgnacyjnych na boiskach trawiastych, będących przedmiotem zamówienia i trwających przez okres gwarancji.

Odp. Zamawiający informuje, zgodnie z zapisami rozdziału X pkt 4 ppkt 2 wykonawca ma złożyć na wezwanie zamawiającego podmiotowe środki dowodowe które obejmują między innymi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, **oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie**, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - **wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.**

Ponadto zgodnie z zapisami rozdziału VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a)

4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie boiska piłkarskiego z trawą naturalną o wartości min. **2 000 000,00 zł brutto.**

Zestaw pytań z dn. 10.01.2022r.

Pytanie 1 – Czy Zamawiający posiada badania wskazujące lokalizację i głębokość do wykonania studni kopanej?

Odp. Zamawiający nie posiada takich badań.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający w ramach zadania przewiduje doprowadzenie wody (instalacja wraz z urządzeniami) do zbiornika przeciwpożarowego?

Odp. Z uwagi na brak w pobliżu przedmiotowej inwestycji sieci wodociągowej, zadanie obejmuje budowę zbiornika przeciwpożarowego oraz studni.

Pytanie 3 – Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego dojazdu na teren budowy z drogi powiatowej i dla jakiego tonażu będzie on dostępny.

Odp. Na teren inwestycji, od drogi powiatowej w miejscowości Głowienka (ul. Świętego Jana), prowadzi droga gmina (ul. na Jaworze), która na wspomnianym odcinku nie ma ograniczenia tonażowego.

Zestaw pytań z dn. 11.01.2022r.

Pytanie 1 – Dokumentacja techniczna przewiduje zbiornik prefabrykowany bezodpływowy na ścieki z budynku sanitarno-szatniowego natomiast przedmiar studnie z kręgów betonowych, które rozwiązanie przyjąć do wyceny?

Odp. Należy przewidzieć szczelny bezodpływowy zbiornik o pojemności 9,0 m³, może to być ciąg studni z kręgów betonowych (jak na rysunku) lub prefabrykowany zbiornik betonowy lub PCV posiadający wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Pytanie 2 – Czy zadanie obejmuje wykonanie studni kopanej wraz z instalacją hydroforową?

Odp. Tak, należy zapewnić doprowadzenie wody dla celów higieniczno – sanitarnych.

Pytanie 3 – Z jakiego materiału należy wykonać posadzki w budynku sanitarno-szatniowym? przedmiar wskazuje na wykładzinę PVC, natomiast dokumentacja na płytki gresowe.

Odp. Zarówno w przedmiarze jak i w STWiOR przewidziano okładziny posadzkowe i ściennie z wykładziny PCV i takie należy przyjąć w ofercie. Część rysunkowa i kosztowa opracowane były jednocześnie i stąd pojawił się rozbieżność między poszczególnymi częściami opracowania.

Pytanie 4 – W przedmiarze brak płytek na ścianach w łazienkach, czy należy je wykonać? jeżeli tak prosimy aktualizację przedmiaru.

Odp. Patrz punkt 3 – należy przewidzieć w ofercie okładziny ściennie z wykładziny PCV jak w przedmiarze i STWiOR.

Pytanie 5 – Prosimy o wskazanie właściwego układu warstw podbudowy na boisku piłkarskim oraz treningowym, wycena według przedmiaru robót czy dokumentacji projektowej?

Odp. Należy przewidzieć układ warstw jak w przedmiarze. Wyjaśnienie rozbieżności jak w punkcie 3.

Pytanie 6 – Proszę o wyjaśnienie czy do oferty należy dołączyć załącznik nr 4 - doświadczenie ROBOTY ?

Odp. Nie

Ponadto w rozdziale XVI SWZ pkt 4 Wymagania dotyczące wadium, zmienia się:
z brzmienia:

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK nr rachunku 41 1130 1105 0005 2081 7920 0026 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.4.12.2021 Budowa boisk: piłkarskiego, treningowego, budynku zaplecza szatniowo-socjalnego w miejscowości Głowienka”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

na brzmienie:

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK nr rachunku 41 1130 1105 0005 2081 7920 0026 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania **ZP.271.2.11.2021** Budowa boisk: piłkarskiego, treningowego, budynku zaplecza szatniowo-socjalnego w miejscowości Głowienka”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie i sprostowanie do SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia, tym samym:

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert upływa w dniu - 17 stycznia 2022 r. o godz. 9:00.

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa w dniu - 20 stycznia 2022 r. o godz. 9:00.

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 9:30 nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po 17 stycznia 2022 r.

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 9:30 nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. po 20 stycznia 2022 r.

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 15.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 18.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2021/BZP 00338874/01 z dnia 30.12.2021 r. w sekcji VI pkt 6.4.1) Informacje dotyczące wadium VIII. pkt 8.1) Termin składania ofert; pkt 8.3) Termin otwarcia ofert; pkt 8.4) Termin związania ofertą.

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 13.01.2022 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dorota Chilik

Wójt Gminy Miejsce Piastowe