



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 02.02.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 34

1. W związku z informacją podaną w trakcie wizji lokalnej, jakoby mosiężne „noski” na biegach klatek schodowych podlegały pracom konserwacyjnym, wnosimy o wskazanie tego zapisu w programie prac konserwatorskim, lub informację, że nie znajduje się to w zakresie wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza że renowacja istniejących nosków schodowych jest w zakresie kontraktu. Proszę o uważne przeczytanie PPK. Na str. jest w/w informacja.

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami należy wykorzystać i poddać renowacji istniejące noski schodowe. Gdyby efekt po renowacji był niezadowalający wtedy dopuszcza się wierne odtworzenie nosków wg standardu nosków istniejących

2. Wnosimy o wskazanie pomieszczeń w których drewniane listwy cokołowe, podlegają programowi prac konserwatorskich.

Odp. Brak drewnianych listew przypodłogowych do odtworzenia.

3. Wnosimy o przekazanie informacji, które pola w oknach O1, O2 i O3 mają być stałe, a które rozwierane, ponieważ nie jest to zaznaczone na żadnym z rysunków, a w uwagach znajduje się zapis: "okucie UR 1 msl.os" oraz "okucia i klamki standardowe".

Odp. Zgodnie z uwagami okna stałe w klasie odporności EI60. Brak kwater rozwieranych.

4. Wnosimy o ponowną weryfikację zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej ze względu na dalsze rozbieżności zestawienie – rzuty.

Odp. ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH_ REW A- obowiązujące.

W załączeniu RYS. A.2.2 RZUT PIWNICY -1-REW A I A.2.6 RZUT III PIĘTRA-REW A, gdzie zaznaczono na czerwono zmienione drzwi. Pozostałe rzuty kondygnacji obowiązujące.

5. Ze względu na liczne rewizje oraz skomplikowaną i obszerną dokumentację prosimy o wydłużenie terminu o tydzień tj. 16.02.2022.

Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w tym zakresie.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82