



LEGENDA:

- C x- - gniazdo wtykowe natynkowe, 16A, 230V, IP20
- C - - gniazdo wtykowe natynkowe, 16A, 230V, IP44
- P - - gniazdo wtykowe natynkowe, 16A, 230V, IP44 (podgrzewacz wody)
- - - - - listwa kablowa 110x60 z przedziałem (mocowana do ścian)
- - - - - listwa kablowa 60x40 (mocowana do ścian)
- - - - - rura giętka DVR32 prowadzona pod posadzką
- L1 - RGB TECHNIK VICO 120 35W (742256)
- - - - - łącznik świecznikowy p/t IP20

UMIAGI SZCZEGÓŁOWE
1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEWODZENIA SZCZEGÓŁOWEJ WIZJI LOKALNEJ.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ORAZ OPISIE TECHNICZNYM I SPECYFIKACJI ICH WZAJEMNĄ ZŁOŻONOŚĆ. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI PRZEDSTAWIĆ NAJDOZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓŁOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITECTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
5. WSZELKIE ZMIANY KOTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ PROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KOTÓRE SKŁA DZIEDNIE ZMIANIE BYĆ PRZEDSTAWIONE NAJDOZOROWI AUTORSKIEMU.
6. MATERIAŁY WYKONCZONE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE, NAWET JEŚLI SĄ ZŁOŻONE Z MARKI REFERENCYJNĄ, BĘDĄ PRZED ICH WYKONANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOMI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
7. NIE SKŁADÓWĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW, WIELKOŚCI PRZYMIOUĆ WŁG WYMIARÓW.
8. WSZYSTKIE WYSOKOŚCI BAZUJĄ NA GÓRNEJ KRAWĘDZI PODŁOGI.
9. WYMIARY PODANE SĄ W STANIE WYKONCZONYM.
10. W ZNAMKU Z TYM, ŻE BUDYNEK JEST ISTNIEJĄCY NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOREKT ZACZEŃ PROJEKTOWYCH NA ETAPIE WYKONAWCZYM.
11. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST WYKONANIE WSZELKICH ZABEZPIECZEŃ ORAZ ODKRYWIEK W CELU WERYFIKACJI STANU FAKTYCZNEGO.
12. MOŻLIWOŚCI KOREKTY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH W ZNAMKU Z WYKONANYM DODATKOWYM ODKRYWKAM KOREKTY O KOTÓRZYCH MOŻNA NIE MOGA STANOWIĆ ROBÓT I DODATKOWYCH.
13. INWENTARYZACJA ARCHITECTONICZNA NIE OBEJMUJĄCA WSZYSTKICH ODKRYWIEK I BADAŃ, DŁATEGO TEŻ W TRAKCIE BUDOWY NALEŻY WSZYSTKIE POWSTAŁE NIEZGODNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI ZGŁASZAĆ ZESPÓŁOWI PROJEKTOWEMU.
14. RYSUNKI PROJEKTU SĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH OKREŚLAJĄCYCH KAN. PRZECIĄŻYNE WYMIARY WSZYSTKICH SPOSOB ŁĄCZENIA, SZCZEGÓŁOWY SPOSOB MONTAŻU DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ORAZ ZWIĄZANE Z TYM OBLICZENIA STATYCZNE, SPOSOB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO, RODZAJ UŻYTYCH I LAKIEROWYCH. SZCZEGÓŁOWY SPOSOB WYKONCZENIA, POMIĘRZENI ITP. RYSUNKI WARSZTATOWE WYKONAWCY I PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI I PISANEGO ZAWIERZENIA ARCHITEKTOMI. W OKRESIE WYSTARCZAJĄCO WCZESNYM WPRZEDŁAŻAJĄCY DOKONYWANIE WSZELKICH ZMIAN, ZAKUPÓW I ROBÓT PRZYGOTOWCZYCH. POWNADTO RYSUNKI WARSZTATOWE MUSZA BYĆ WYKONANE NA PODSTAWIE POMIARU Z NATURY.

UMIAGI SZCZEGÓŁOWE
1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEWODZENIA SZCZEGÓŁOWEJ WIZJI LOKALNEJ.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ORAZ OPISIE TECHNICZNYM I SPECYFIKACJI ICH WZAJEMNĄ ZŁOŻONOŚĆ. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI PRZEDSTAWIĆ NAJDOZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓŁOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITECTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
5. WSZELKIE ZMIANY KOTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ PROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KOTÓRE SKŁA DZIEDNIE ZMIANIE BYĆ PRZEDSTAWIONE NAJDOZOROWI AUTORSKIEMU.
6. MATERIAŁY WYKONCZONE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE, NAWET JEŚLI SĄ ZŁOŻONE Z MARKI REFERENCYJNĄ, BĘDĄ PRZED ICH WYKONANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOMI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
7. NIE SKŁADÓWĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW, WIELKOŚCI PRZYMIOUĆ WŁG WYMIARÓW.
8. WSZYSTKIE WYSOKOŚCI BAZUJĄ NA GÓRNEJ KRAWĘDZI PODŁOGI.
9. WYMIARY PODANE SĄ W STANIE WYKONCZONYM.
10. W ZNAMKU Z TYM, ŻE BUDYNEK JEST ISTNIEJĄCY NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOREKT ZACZEŃ PROJEKTOWYCH NA ETAPIE WYKONAWCZYM.
11. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST WYKONANIE WSZELKICH ZABEZPIECZEŃ ORAZ ODKRYWIEK W CELU WERYFIKACJI STANU FAKTYCZNEGO.
12. MOŻLIWOŚCI KOREKTY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH W ZNAMKU Z WYKONANYM DODATKOWYM ODKRYWKAM KOREKTY O KOTÓRZYCH MOŻNA NIE MOGA STANOWIĆ ROBÓT I DODATKOWYCH.
13. INWENTARYZACJA ARCHITECTONICZNA NIE OBEJMUJĄCA WSZYSTKICH ODKRYWIEK I BADAŃ, DŁATEGO TEŻ W TRAKCIE BUDOWY NALEŻY WSZYSTKIE POWSTAŁE NIEZGODNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI ZGŁASZAĆ ZESPÓŁOWI PROJEKTOWEMU.
14. RYSUNKI PROJEKTU SĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH OKREŚLAJĄCYCH KAN. PRZECIĄŻYNE WYMIARY WSZYSTKICH SPOSOB ŁĄCZENIA, SZCZEGÓŁOWY SPOSOB MONTAŻU DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ORAZ ZWIĄZANE Z TYM OBLICZENIA STATYCZNE, SPOSOB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO, RODZAJ UŻYTYCH I LAKIEROWYCH. SZCZEGÓŁOWY SPOSOB WYKONCZENIA, POMIĘRZENI ITP. RYSUNKI WARSZTATOWE WYKONAWCY I PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI I PISANEGO ZAWIERZENIA ARCHITEKTOMI. W OKRESIE WYSTARCZAJĄCO WCZESNYM WPRZEDŁAŻAJĄCY DOKONYWANIE WSZELKICH ZMIAN, ZAKUPÓW I ROBÓT PRZYGOTOWCZYCH. POWNADTO RYSUNKI WARSZTATOWE MUSZA BYĆ WYKONANE NA PODSTAWIE POMIARU Z NATURY.

Remont pomieszczenia - dostosowanie do obowiązujących standardów – pom. 212” oraz Remont pomieszczeń - dostosowanie do obowiązujących standardów – pom. 213, 224, 228, 237, 238, 264 Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

Investor/Zleceniodawca:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
P.L. POLITECHNIKI 1
00-661 WARSZAWA

gennyndy projektant:

Joanna Aleksandrowicz
ANARCHITECT Studio Architektury

Ul. Ks. Robaka 6
80-119 GDANSK,
tel. +48 504 201 478

projektant: IMIĘ, NAZWISKO UPR. W SPEC. ARCH. NR. PODPIS
mgr inż.
ADAM TRELA LOD3007/PWBE/16

branża:

ELEKTRYCZNA

tytuł:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku: POMIESZCZENIE NR 238 INSTALACJA GNIĄZD I OŚWIETLENIA		
rewizja:	data edycji:	skala:
	08/2022	1:50
nr projektu:	ind.fazzy:	nr rysunku:
PW	E-6	