

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za wodą zwykłą na dz. ewid. nr 4067/31 w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka, gmina Jabłonka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JABŁONKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za wodą zwykłą na dz. ewid. nr 4067/31 w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka, gmina Jabłonka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-685e21a9-342f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398443/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18 15:31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031891/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za wodą zwykłą na dz. ewid. nr 4067/31 w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka, gmina Jabłonka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352942/01**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RINT.271.1.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 75000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie otworu poszukiwawczego 0-1 za wodą zwykłą na dz. ewid. nr 4067/31 w obrębie utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka, gmina Jabłonka” zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.

2. Zakres robót, czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie odwiertu hydrogeologicznego do głębokości 150m p.p.t. w miejscowości Jabłonka, gmina Jabłonka, powiat nowotarski zgodnie z Decyzją znak: OŚ.6530.21.2022.BL z dnia 29.06.2022r. zatwierdzającą projekt robót geologicznych opracowany przez geologa mgr inż. Marka Juszcza z 14 maja 2022r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- realizowanie robót geologicznych wyłącznie pod kierownictwem osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania i kierowania pracami geologicznymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, BHP wykonawcy prac oraz ochrony środowiska
- Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do robót geologicznych wykonywanych na głębokości większej niż 100m stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakładu górniczego i jego ruchu, które należy uwzględnić przed planowanym zakresem robót
- zabezpieczenie terenu, placu robót dz. ewid. nr 4067/31 w m. Jabłonka gdzie ma być wykonany otwór wiertniczy 0-1
- Miejsce wiercenia otworu w terenie należy wyznaczyć komisyjnie z udziałem geodety, przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i nadzoru hydrogeologicznego. Z czynności tych należy sporządzić protokół.
- wykonanie otworu wiertniczego 0-1 do głębokości 150mp.p.t średnicy 311 mm i 216mm, prób z urobku w trakcie wiercenia – co 1m, filtru z rur PVC o średnicy 140mm na długości 3x8,0mb - czynna część filtra, pompowania oczyszczającego przy depresji $S=H_{max}$ do czasu uzyskania czystej wody, wolnej od zawiesiny mechanicznej, lecz nie krócej niż 24 godziny, pompowania pomiarowego przy trzech ustalonych depresjach: $S1=1/3 H_{max}$ w czasie $T1=12h$, $S2=2/3 H_{max}$ w czasie $T1=12h$, $S3=H_{max}$ w czasie $T1=24h$, pobranie próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej (barwa, mętność, zapach, przewodność elektryczna właściwa, siarkowodór, ogólny węgiel organiczny, jon amonowy, azotany, chlorki, fluorki, mangan, żelazo, siarczany, sód, potas, wapń, magnez, twardość, zasadowość, Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, enterokoki),
- wykonanie pomiaru geodezyjnego rzędnej terenu przy otworze oraz współrzędnych geograficznych i topograficznych otworu wraz z inwentaryzacją powykonawczą z wprowadzeniem danych go zasobów geodezyjnych,
- pozostawienie terenu działki, na której wykonywany będzie otwór w stanie niepogorszonym
- Zamawiający w porozumieniu z nadzorem geologicznym może w każdej chwili przerwać wiercenie w przypadku stwierdzenia wystarczającej ilości wody na głębokości mniejszej niż projektowana. W takim przypadku konstrukcję zafiltrowania należy dostosować do głębokości odwiertu

3. Dokumentacja obejmująca decyzję i projekt robót geologicznych stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 10 do SWZ Projekt robót geologicznych

4. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

Główny przedmiot:

CPV: 45262220-9 Wiercenie studni wodnych

5. Wymagany okres gwarancji:

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały – minimum 36 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót

UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt. Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam). Okresy rękojmi i gwarancji jakości stanowią kryterium oceny ofert

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159752,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159752,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 159752,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): LIDER: Janusz Dyda - Hydroel Zakład Wiertniczo – Geologiczny S.C. Janusz Dyda, Jerzy Dyda

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PARTNER: Jerzy Dyda - Hydroel Zakład Wiertniczo – Geologiczny S.C. Janusz Dyda, Jerzy Dyda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6850006096

7.3.3) Ulica: Zagórzany

7.3.4) Miejscowość: Zagórzany

7.3.5) Kod pocztowy: 38-333

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15975240 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy