



Urząd Miasta Szczecin  
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel.: +4891 42 45 654, +4891 42 45 850, +4891 42 41 849, +4891 43 51 172, fax +4891 43 51 154  
m.kz@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 07.05.2019

109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szczecinie  
Nr. 922/19  
Wpłynęło 13 MAJ 2019  
Za: str. 2

Pan  
Krzysztof Pietraszko  
Komendant 109 Szpitala  
Wojskowego z Przychodnią  
ul. Piotra Skargi 9-11  
70-965 Szczecin

*Wzrosty*  
*Do*  
2019-05-13

BMKZ-S.4125.293.2019.EW  
UNP: 24649/BMKZ/-II/19

**Dot.: prac planowanych w budynkach zespołu zabytkowego szpitala przy  
ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie**

Uprzejmie informuję, że zespół szpitala wojskowego, usytuowany przy ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie, jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-877 decyzją PSOZ/Sz-n/5340/169/93 z dn. 13.10.1993 r. Zespół dawnej kliniki dla kobiet, pochodzący z 1931 r. zachował do chwili obecnej czytelny historyczny układ przestrzenny, wyróżniający się dużą wartością artystyczną i zabytkową.

Celem ochrony konserwatorskiej zespołu szpitala jest między innymi utrzymanie istniejących obiektów oraz elementów historycznego zagospodarowania we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 27 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wydaje się zalecenia konserwatorskie do planowanych prac, które mogą być doprecyzowane po ujawnieniu nowych okoliczności.

- Możliwe jest docieplenie stropodachu budynku głównego jednak bez zmiany jego gabarytów, formy oraz wysokości. W przypadku planowanego remontu balustrad wieńczących dach budynku zaleca się wykonanie sondażowych badań kolorystycznych w celu określenia historycznej barwy tych elementów.
- Nie zaleca się montowania na dobrze eksponowanym stropodachu budynku głównego elementów wpływających na jego wygląd a tym samym na charakterystyczną bryłę i kompozycję budynku.
- Nie zgłasza się zastrzeżeń ze stanowiska konserwatorskiego do planowanej wymiany instalacji wewnętrznych w gmachu głównym. Zaleca się prowadzenie oraz lokalizowanie instalacji itp. urządzeń w sposób niewidoczny, podtynkowo, szczególnie w obrębie klatek schodowych, przedsionków czy holi.
- Z uwagi na sposób wykończenia elewacji budynku administracyjnego (nr 6) cegłą licową nie ma możliwości docieplenia elewacji od strony zewnętrznej.
- W przypadku budynku przychodni stomatologicznej (nr 8) zaleca się przeprowadzenie remontu elewacji względnie zastosowanie tynków termoizolacyjnych umożliwiających zachowanie proporcji i kompozycji elewacji budynku. Należy zachować wszystkie elementy skromnego wystroju architektonicznego w tym m.in. profilowane gzymsy, pilastry, balustrady czy dekoracyjne żłobkowanie elementów architektonicznych. Możliwa jest wymiana wtórnego lastriko w cokole budynku na tynk gładki. Z uwagi na brak śladów pierwotnej kolorystyki elewacji, zaleca się zastosowanie koloru nawiązującego do



rozwiązań przyjętych w innych tego typu obiektach historycznych oraz dostosowanego do charakteru i kompozycji zabytkowego budynku.

W związku z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, planowane prace przy w/w obiektach oraz w zakresie dotyczącym elementów historycznego zagospodarowania terenu wymagają uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W celu uzyskania pozwolenia należy złożyć do tut. Urzędu stosowny wniosek wraz z projektem prac / programem robót budowlanych i wymaganymi dokumentami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2018 r. poz. 1609).

Z up. PIETRYLANTA KRASTA

Michał Dąbowski  
Miejski Konserwator Zabytków