

Dostawa energii elektrycznej

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 1 DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18. 48-140 Branice

Numer licznika: 405CT442407 **Typ licznika:** ZMD

1	Adres	Szpital ul. Szpitalna 18
2	Miejsce dostarczenia energii	Głowica kablowa w celce (celka nr 4) w rozdzielni śn. St. transf. „SZPITAL” w kierunku transformatora.
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	Stacja transformatorowa
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	BGO 12/30
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	WBWHJ 20/40A
6	Typ przyłącza	NAKB 3X120 ²
7	Moc umowna	250kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	B23
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	III
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (MWh)	Szczyt przedpołudniowy 230 MWh Szczyt popołudniowy 99 MWh W pozostałych godzinach 520 MWh
11	Układ pomiarowo-rozliczeniowy	dostosowany do zasad TPA

**CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 2
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ**

Nazwa obiektu: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
Kotłownia

Numer licznika: 85464906. **Typ licznika:** ZMD 40 SCT

1	Adres	48-140 Branice ul. Szpitalna 18
2	Miejsce dostarczenia energii	Kotłownia Szpitala w Branicach
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	Zaciski odptywowe podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/n stacji transformatorowej Branice Kotłownia kierunek kabel odbiorcy
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	BM
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	315 A
6	Typ przyłącza	kablowe
7	Moc umowna	80 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C22A
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	IV
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (MWh)	Szczyt 0,475 MWh Poza szczytem 0,475 MWh