

Łódź, dnia 19 stycznia 2010 r.



**Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi**

WZ – 5595/3/2/10

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w związku § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Edmunda Jankowskiego – Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych wraz z załączoną dokumentacją zawartą w „Ekspertyzie technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50” sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Krzysztofa Kaczmarka oraz przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Pawła Ciszewskiego z określonymi następującymi wskazaniem:

- 1) podziału obiektu na strefy pożarowe (A, B, C i D), umożliwiające bezpieczną ewakuację poziomą personelu i pacjentów zgodnie z przedłożoną częścią graficzną,
- 2) zapewnienie pełnej ochrony poprzez zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Szpitala Klinicznego wraz z podłączeniem do monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej PSP w Łodzi,
- 3) wyposażenie systemu sygnalizacji pożaru w sygnalizatory optyczne i akustyczne,
- 4) podziału korytarzy z wykorzystaniem drzwi dymoszczelnych,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej..” tzn. w inny sposób niż podany w § 68 ust. 1, § 235 ust. 2, § 239 ust. 4, § 256 ust. 2 i 3, § 271 ust. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pod następującymi warunkami:

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łodzi**
90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113
tel. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
-08-

za zgodność z oryginałem

21. 11. 2013

SPECJALISTA

mgr Aleksandra TWARDOWSKA

- 1) zamontowania instalacji hydrantów wewnętrznych \varnothing 52 w piwnicy, gdzie występują pomieszczenia techniczne i magazynowe,
- 2) zabezpieczenia przepustów instalacyjnych o wielkości powyżej 0,04 m pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami (w ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych przedstawionych w części graficznej) do odporności ogniowej (EI) wymaganych dla tych elementów.

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu się z treścią poniższych dokumentów:

- Wniosku o akceptację rozwiązań zamiennych Pana Edmunda Jankowskiego – Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4,

„Ekspertyzy technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50” sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Pawła Ciszewskiego, nr upr. 367/98 oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Krzysztofa Kaczmarka nr upr. 183/99/R,

- dokumentacji projektowej w postaci:

- rzutów poszczególnych kondygnacji wraz z opisami.

Możliwe jest więc zatem rozpatrzenie przez tutejszy organ, wystąpienia w trybie przewidzianym w zapisach § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), a tym samym uzgodnienia rozwiązań zastępczych, wobec uregulowań wynikających z § 68 ust. 1, § 235 ust. 2, § 239 ust. 4, § 256 ust. 2 i 3, § 271 ust. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Przedmiotowy obiekt to kompleks budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 zlokalizowany przy ul. Spornej 36/50 w Łodzi. W skład rozpatrywanego kompleksu wchodzi budynki oznaczone literami: A, B z aulą, C oraz D przedstawione na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu.

Charakterystyka poszczególnych budynków tworzących kompleks szpitalny:

- 1) Budynek "A" nr 1 posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz suterene i piwnicę. W budynku znajdują się gabinety, pokoje chorych, sale zabiegowe, sale operacyjne, pomieszczenia ambulatoryjne oraz pomieszczenia hotelowe zlokalizowane na parterze. Rozpatrywany budynek zakwalifikowany został do ZL II +V kategorii zagrożenia ludzi. Na I Oddziale znajduje się 12 łóżek dla chorych, II Oddział OIOM 12 łóżek i na III Oddziale 22 łóżka. Łącznie w całym budynku przebywać może maksymalnie 54 pacjentów, dla których może być konieczna ewakuacja tylko w pozycji poziomej.
- 2) Budynek "B" nr 2 posiada trzy kondygnacje nadziemne. W budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne, gabinety, pokoje chorych, sale zabiegowe, sale operacyjne, pomieszczenia ambulatoryjne. Rozpatrywany budynek zakwalifikowany został do ZL II + III kategorii zagrożenia ludzi. Łącznie w całym budynku przebywać może maksymalnie 211 pacjentów, w tym ok. 50 % pacjentów mających problem z poruszaniem się, dla których może być konieczna ewakuacja tylko w pozycji poziomej do bezpiecznej strefy pożarowej.

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łodzi

90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113
tel. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
-08-

za zgodność z oryginałem

21.11.2019

SPECJALISTA

mgr Aleksandra TWARDOWSKA

- 3) Budynek "C" nr 3 jest to Klinika, posiada trzy kondygnacje nadziemne w tym dwie podziemne. W budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne, gabinety lekarskie m in. RTG, pokoje chorych, sale zabiegowe, pomieszczenia szkolne. Rozpatrywany budynek zakwalifikowany został do ZL III kategorii zagrożenia ludzi. Łącznie w całym budynku przebywać może maksymalnie 223 pacjentów, w tym 100 % pacjentów nie mających problem z poruszaniem się.
- 4) Budynek "D" nr 4 parterowy, niski znajdują się w nim pomieszczenia administracyjne, gabinety i pomieszczenia ambulatoryjne z oddziału SORD. Rozpatrywany budynek zakwalifikowany został do ZL II kategorii zagrożenia ludzi. Łącznie w całym budynku przebywać może maksymalnie na izbie przyjąć 65 pacjentów z trudnościami w poruszaniu się.

Po przebudowie podział obiektu szpitalnego zakwalifikowanego w całości do jednej strefy pożarowej będzie przedstawiał się następująco:

Budynek B z aulą – ZL II +ZL III,

Budynek A+D – ZL II +ZL V,

Budynek C -ZL III

Piwnice (PM) wydzielone pożarowo w całym kompleksie.

Sutereny (za wyjątkiem budynku "A", które kwalifikowano do ZL V) - ZLIII wydzielono pożarowo w części budynków "B i C".

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla tego typu obiektów wynosi 3500m². Wielkość stref pożarowych zawierają się w nieznacznie poniżej wartościach dopuszczalnych (połączenie budynków "A" z "D". Powierzchnia wydzielonych stref kształtuje się w wielkościach od 200 m² do 3656 m².

Zgodnie z przedłożoną „Ekspertyzą techniczną...” rzeczoznawców: budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, poszczególne elementy przedmiotowego kompleksu szpitalnego spełniają wymagania przypisane klasie „B” odporności pożarowej. Inwestor przewidział prace związane z podziałem całego obiektu na strefy pożarowe. Zmiana rozstawu ścian stanowiących obudowę poszczególnych klatek schodowych jest niemożliwa do wykonania, spowodowałoby w ocenie opracowujących obciążenie stropów na kondygnacjach usytuowanych poniżej. W istniejących częściach kompleksu uzyskanie normatywnej szerokości biegów i spoczników jest niemożliwe do osiągnięcia. Tak więc w rozpatrywanym kompleksie pozostaną niezgodności wskazane w pkt. 6.2. „Ekspertyzy technicznej...”.

Proponowane w ekspertyzie rozwiązanie polegające na zastosowaniu systemu sygnalizacji pożarowej ochrona pełna (kompleksowa) przedmiotowego kompleksu szpitalnego z jednoczesnym monitoringiem podłączonym do Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, pozwoli na skrócenie czasu zadysponowania niezbędnych sił i środków z jednostek straży pożarnej w czasie wystąpienia pożaru w obiekcie szpitala. Dodatkowo wydzielenie pożarowe istniejących klatek schodowych poprzez zamknięcie ich drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi przedstawionymi w załączonej części graficznej pozwoli na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji w poziomie pacjentów i personelu na kondygnacjach z jednej strefy do drugiej bezpiecznej w czasie wystąpienia pożaru.

Oprócz wymagań zawartych w przedłożonej dokumentacji przedmiotowy obiekt będzie spełniał inne wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym warunków techniczno – budowlanych na co wskazuje się w przedłożonym wystąpieniu oraz w załączonej dokumentacji

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łodzi

90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113
tel. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
08.

za zgodność z oryginałem

21.11.2019

SPECJALISTA

mgr Aleksandra TWARDOWSKA

pt.: „Ekspertyza techniczna..”. Pozostałe rozwiązania zamienne dla przedmiotowego obiektu szpitalnego zawarte zostały w postanowieniach Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, znak: WZ – 5595/3/3/10 oraz WZ – 5595/3/4/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz to, że zaproponowane rozwiązania techniczne zapewniają nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej rozpatrywanego obiektu zespołu szpitalnego, postanawiam jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie rozpatruje się łącznie z „Ekspertyzą techniczną” opieczętowaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Wólczańska 111/113 kod. 95 -521 Łódź, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4
im. Marii Konopnickiej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91 – 738 Łódź, ul. Sporna 36/50
2. a/a.



ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
mł. bryg. mgr inż. *Mariusz* KOMLECZNY
Z ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Łodzi,
91-202 Łódź, ul. Warecka 3
2. Komenda Miejska PSP w Łodzi,
91-446 Łódź, ul. Zgierska 47

4/ZN

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łodzi
90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113
tel. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
-08-

za zgodność z oryginałem
21. 11. 2018.
SPECJALISTA

[Signature]
mgr Aleksandra TWARDOWSKA

Łódź, dnia 19 stycznia 2010 r.



**Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi**

WZ – 5595/3/3/10

SI 277
DATA 2010.01.22
22 -01- 2010
79/10
L. CZ Na podstawie

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., Nr 80 poz. 563) oraz w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Edmunda Jankowskiego – Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych wraz z załączoną dokumentacją zawartą w „Ekspertyzie technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50” sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Krzysztofa Kaczmarka oraz przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Pawła Ciszewskiego z określonymi następującymi wskazaniami:

1. zapewnienia całkowitej ochrony systemem sygnalizacji pożarowej przedmiotowego obiektu Szpitala Klinicznego nr 4 wraz z podłączeniem do monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej PSP w Łodzi,
2. wyposażenia przedmiotowych budynków w ww. system z sygnalizatorami akustycznymi,
3. podziału obiektu szpitalnego na strefy pożarowe umożliwiające ewakuację pacjentów w poziomie do sąsiedniej strefy,

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 25 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., Nr 80 poz. 563) wskazanych w „Ekspertyzie technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50” uznając,

iz zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej rozpatrywanego obiektu.

Uzasadnienie

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji w postaci:

- Wniosku o akceptację rozwiązań zamiennych Pana Edmunda Jankowskiego – Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4,
- dokumentacji pt.: „Ekspertyza techniczna warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50” sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr. inż. Pawła Ciszewskiego, nr upr. 367/98 ustalono, że przedmiot wystąpienia dotyczy zwolnienia z obowiązku zamontowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego w niniejszym kompleksie szpitalnym.

Po analizie przedmiotowego wystąpienia i dokumentacji pt.: „Ekspertyza techniczna..” w ocenie tutejszego organu proponowany przez rzeczoznawców podział obiektu szpitalnego w pionie na strefy pożarowe zapewni nieznaczne przekroczenie w strefie liczby łóżek 200 w budynku. Dodatkowo objęcie całkowitą ochroną obiektu szpitalnego poprzez zainstalowanie systemem sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi przyczyni się do szybszego powiadomienia personelu o zaistniałym zagrożeniu oraz znacznie skróci czas podjęcia działań związanych z koniecznością prowadzenia ewakuacji chorych w poziomie do innej strefy w obszarze tej samej kondygnacji.

Niniejszy obiekt pełni funkcję szpitala dziecięcego i samodzielna ewakuacja chorych pacjentów nie będzie możliwa bez udziału personelu. W tym konkretnym przypadku ogłaszane komunikaty z "DSO" o konieczności ewakuacji mogą spowodować panikę i stres u dzieci, a samodzielna ich ewakuacja i tak nie będzie możliwa. W związku z powyższym należało przychylić się do prośby złożonej we wniosku.

Oprócz wymagań zawartych w przedłożonej dokumentacji przedmiotowy obiekt spełniał będzie inne wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym warunków techniczno – budowlanych na co wskazuje się w przedłożonym wystąpieniu oraz w załączonej dokumentacji pt.: „Ekspertyza techniczna..”. Pozostałe rozwiązania zastępcze i zamienne dla przedmiotowego obiektu szpitalnego zawarte zostały w postanowieniach Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi znak: WZ – 5595/3/2/10 oraz WZ – 5595/3/3/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku.

Niniejsze postanowienie rozpatruje się łącznie z „Ekspertyzą techniczną warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50” opieczętowaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 111/113, 90 – 521 Łódź w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4

im. Marii Konopnickiej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

91 – 738 Łódź, ul. Sporna 36/50

2. a/a.



**ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
z up.

Mariusz Konieczny
mł. bryg. mgr inż. Mariusz KONIECZNY
ŁCA ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Łodzi,
91-202 Łódź, ul. Warecka 3
 2. Komenda Miejska PSP w Łodzi,
91-446 Łódź, ul. Zgierska 47
- 4/ZN

Łódź, dnia 19 stycznia 2010 r.



**Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi**

WZ – 5595/3/4/10

SP ZOZ Uniwersytecki Szp. Klin. Nr 4 U.M. w Łodzi ul. Spornej 36/50
Data wpi 22 -01- 2010
L. dz. 78/10

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124 poz. 1030) oraz w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Edmunda Jankowskiego – Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych wraz z załączoną dokumentacją zawartą w „Ekspertyzie technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50” sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Krzysztofa Kaczmarka oraz przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Pawła Ciszewskiego z określonymi następującymi wskazaniem:

1. Zaadaptowanie na drogę pożarową wewnętrznych placów występujących po stronie wschodniej i zachodniej przedmiotowego obiektu szpitalnego.
2. Zapewnienia odpowiednio utwardzonych dojeżdż do poszczególnych stref pożarowych o szerokości ponad 1,5 m do drogi pożarowej.

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124 poz. 1030), przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej drogi pożarowej dla obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50” uznając, iż zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego obiektu.

Uzasadnienie

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji w postaci:

- Wniosku o akceptację rozwiązań zamiennych Pana Edmunda Jankowskiego – Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4,
- dokumentacji pt.: „Ekspertyza techniczna warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50” sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr. inż. Pawła Ciszewskiego, nr upr. 367/98,
- dokumentacją projektową w postaci:

- mapy sytuacyjnej z zabudową działki, na której zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt i ustalono, że przedmiot wystąpienia dotyczy przebiegu drogi pożarowej do niniejszego kompleksu szpitalnego.

W ocenie tutejszego organu proponowany na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu przebieg drogi pożarowej nie pogarsza warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie możliwości prowadzenia działań przez jednostki ratowniczo-gaśnicze straży pożarnej w rozpatrywanym obiekcie szpitalnym.

Został zapewniony dojazd pożarowy do poszczególnych budynków ZL II (stref pożarowych; A, B, C, D) drogą pożarową biegnącą od strony ul. Spornej na drogi wewnętrzne (utwardzone) oraz znajdujące się tam place manewrowe, gdzie występuje możliwość zawrócenia. Jednocześnie przy pomocy ślepych odcinków drogi o długości nie przekraczającej 15 m zapewniono dojazd do budynku "D". Zapewniona została również odpowiednia szerokość i nośność drogi pożarowej lecz występują lokalne przewężenia do wymiaru o szerokości 3,2 m. Zostały przewidziane także utwardzone dojścia do poszczególnych wyjść ewakuacyjnych prowadzących z poszczególnych budynków na zewnątrz pokazane na załączonym do dokumentacji planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu.

Oprócz wymagań zawartych w przedłożonej dokumentacji przedmiotowy obiekt będzie spełniał inne wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym warunków techniczno – budowlanych, na co wskazuje się w przedłożonym wystąpieniu oraz w załączonej dokumentacji pt.: „Ekspertyza techniczna..”. Pozostałe rozwiązania zastępcze i zamienne dla przedmiotowego obiektu szpitalnego zawarte zostały w postanowieniach Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, znak: WZ – 5595/3/2/10 oraz WZ – 5595/3/3/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku.

Niniejsze postanowienie rozpatruje się łącznie z „Ekspertyzą techniczną warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50” opiewaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 111/113, 90 – 521 Łódź w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4
im. Marii Konopnickiej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

91 – 738 Łódź, ul. Sporna 36/50

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Łodzi,

91-202 Łódź, ul. Warecka 3

2. Komenda Miejska PSP w Łodzi,

91-446 Łódź, ul. Zgierska 47

4/ZN



ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

Mariusz Konieczny
mł. bryg. mgr inż. Mariusz KONIECZNY
ZCA ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO



Łódź, dnia 6 lutego 2016 r.

Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi

WZ.5595.30.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 145 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr. 178, poz. 1380 z późn. zm.), zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 stycznia 2016 roku i załączonego "Aneksu do ekspertyzy technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu Samodzielnego Publicznego ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50", sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr. inż. Pawła Ciszewskiego, nr upr. 367/98 ustalono, że przedmiot wystąpienia dotyczy zaakceptowania rozwiązań techniczno – budowlanych proponowanych w ww. aneksie:

POSTANAWIAM

zmienić w części Postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, znak: WZ – 5595/3/2/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku poprzez dodanie nowych punktów, o następującym brzmieniu:

Punkt 5;

„nie używania wind do celów ewakuacyjnych, bez wyraźnego polecenia kierującego działaniami ratowniczymi (dopuszczalne tylko w stanach wyższej konieczności) ”


Punkt 6;

„pozostawienia szybów windowych w obiekcie szpitala bez zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30”

Punkt 7;

„zrealizowania oddymiania szybów windowych przez skuteczny system oddymiania chroniący wydzielone pożarowo klatki schodowe ewakuacyjne”

Do p. puf. Krawczyk
dop. p. Edmund
Gambuski



2016

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego odnośnie wskazań przedstawionych w Aneksie do „Ekspertyzy technicznej.....” sporządzonym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Pawła Ciszewskiego nr upr. 367/98 oraz w zapisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

UZASADNIENIE

Wnioskodawca zwrócił się do tut. organu PSP z prośbą o wznowienie postępowania odnośnie zmiany w zakresie realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, znak: WZ – 5595/3/2/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku.

Z tego tytułu pojawiła się potrzeba zrewidowania części pierwotnych zapisów zawartych w dokumentacji pt.: „Ekspertyza techniczna...”, którą opracowano w listopadzie 2009 roku. Powodem zamiany ww. postanowienia była zmiana przyjętej przez rzeczoznawców koncepcji dla zapewnienia oddymiania szybów windowych w szpitalu lub drzwi przeciwpożarowych do szybów windowych w klasie EI 30.

Realizacja oddymiania szybów windowych na terenie szpitala jest niemożliwa w praktyce do realizacji z uwagi na lokalne ograniczenia, w tym także zastrzeżenia wynikające z przepisów szczegółowych dotyczących funkcjonowania dźwigów osobowych egzekwowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Również z powodów techniczno – ekonomicznych nie ma możliwości wymiany drzwi prowadzących do szybu na drzwi o klasie odporności ogniowej EI30. Montaż dodatkowych drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 pogorszy warunki funkcjonalno – użytkowe i utrudni przemieszczanie pacjentów przez personel szpitalny.

Według autora zmian przedstawionych w "Aneksie do ekspertyzy technicznej" oddymianie szybu windowego zostanie zrealizowane przez wydzieloną klatkę schodową przy jednoczesnym zagwarantowaniu w projekcie branżowym wykonawczym:

- a) doliczenie powierzchni szybu windowego do powierzchni klatki schodowej w celu zapewnienia powiększenia powierzchni czynnej kłapy dymowej,
- b) system oddymiania klatek schodowych zostanie wykonany w oparciu o przepisy VdS 2221:2001 – 08. Urządzenia do oddymiania klatek schodowych,
- c) zaprojektowanie napowietrzania automatycznego według założeń przyjętych przez standard projektowy oraz otwarcie otworów napowietrzających przez pracowników i strażaków, tam gdzie nie będzie możliwe automatyczne otworzenie otworów napowietrzających klatki schodowe.

Po przeprowadzeniu przez tut. organ szczegółowej analizy wszystkich argumentów wskazanych przez stronę we wniosku i załączonej dokumentacji (Aneksie) zostało wznowione uprzednio zakończone postępowanie, które skutkuje zmianą postanowienia z dodaniem punktów 5,6 i 7 o brzmieniu zgodnym z żądaniem i argumentacją strony. Wprowadzone zmiany w nowym brzmieniu nie pogorszą stanu bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie szpitala.

W ocenie tutejszego organu zastosowanie przedstawionych zmian w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku szpitala dziecięcego przy ul. Spornej zapewni akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego dla jego użytkowników.

Oprócz wymagań zawartych w przedłożonej dokumentacji przedmiotowy budynek spełniać powinien inne wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej i warunków techniczno – budowlanych.

Niniejsze postanowienie rozpatruje się łącznie z wnioskiem i dokumentacją pt.: „Aneks do ekspertyzy technicznej” opieczetowaną przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi i Postanowieniem wydanym przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, znak: WZ – 5595/3/2/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku.

Uwzględniając powyższe przedsięwzięcia techniczne, które nie pogarszają warunków ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego budynku szpitala, postanawiam jak na wstępie.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Wólczańska 111/113 kod. 90 - 521 Łódź, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.



ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

st. bryg. mgr inż. Marcin KONIECZNY
Z-CA ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4
im. Marii Konopnickiej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91 – 738 Łódź, ul. Sporna 36/50
2. a/a.

Do wiadomości:

- ~~1. Powiatowy Inspektor Nadzoru~~
~~Budowlanego w Łodzi,~~
~~91-202 Łódź, ul. Warecka 3~~
 - ~~2. Komenda Miejska PSP w Łodzi,~~
~~91-446 Łódź, ul. Zgierska 47~~
- 4/ZN

