

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wykaz urządzeń wchodzących w skład kotłowni:

-kocioł wodny typ Vitorond o mocy 780 kW f. Viessmann z palnikiem olejowo-gazowym typ GKP-80H f. OILON

-kocioł wodny typ Vitorond o mocy 780 kW f. Viessmann z palnikiem olejowo-gazowym typ GKP-80H f. OILON

-kocioł parowy typ TPN-430 o mocy 300 kW Fako-Rumia z palnikiem olejowo-gazowym typ GKP-26.21H OILON

-kocioł parowy typ TPN-430 o mocy 300 kW Fako-Rumia z palnikiem olejowo-gazowym typ GKP-26.21H OILON

2. Opis przedmiotu zamówienia::

Wykonanie prac obejmujących konserwację techniczną/przeгляд dwa razy do roku urządzeń kotłowni Zakładu Karnego w Barczewie wyszczególnionych w pkt. 1:

-przeгляд (mały) w terminie 02.04 do 30.04.2024r.

-przeгляд (mały + duży) w terminie 02.09 do 30.09.2024r.

Okres obowiązywania umowy serwisowej od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Zakres usługi serwisowej/przeглядów/konserwacji winien obejmować:

- a) Wykonanie przeглядów zgodnie z DTR kotłów wchodzących w skład kotłowni w tym wymiana części eksploatacyjnych (m.in. wkładów filtrów oleju, dysz olejowych, uszczelek, itp.), wykonanie analizy spalin, kontrolę poprawności działania układu stabilizacji ciśnienia Variomat, kontrolę poprawności działania systemu detekcji gazu f. Gazex (kotłownia główna + pralnia), kontrolę szczelności instalacji gazu (przy każdym przeглядzie), przygotowanie protokołu serwisowego z wykonanych prac.
- b) Obsługę serwisową przy kontrolach realizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego : rewizja wewnętrzna oraz próba ciśnieniowa kotłów parowych Rumia (każdy kocioł w innym terminie).
- c) W przypadku awarii urządzeń wymienionych w pkt. 1 w sezonie grzewczym, przybycie serwisu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, po sezonie grzewczym w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego na adres e-mail/telefon wskazany przez wykonawcę.