

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00 , faks 32 271 78 01

Gazownia w Sosnowcu
ul. Jana III Sobieskiego 62,
41-209 Sosnowiec
tel. 32 266 33 56, faks 32 268 83 68
gazownia.sosnowiec@psgaz.pl

BM BUDOWA Sp. z o. o.
ul. Kolisty 25
40-486 Katowice

Wasz znak: _____
Nasz znak: PSGZA.0167.763.160094152.21

Sosnowiec, 10.08.2021

Dot.: Uzgodnienie budowy zaworów zwrotnych na przelewach burzowych
w rejonie ulic: Naftowa, Kresowa i Ostrogórska w Sosnowcu.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.07.2021 r. w sprawie jak wyżej informujemy, iż w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono orientacyjny przebieg istniejącej sieci gazowej:

- średniego ciśnienia (stal, PE)
- gazociąg nieczynnny

Dla informacji podajemy, że w zaznaczonym terenie brak jest sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym – Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną inwestycją należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (**Dz. U. z dn. 4. czerwca. 2013r. Poz.640**), oraz Polską Normą **91/M-34 501**

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Sosnowcu, ul. Sobieskiego 62 celem nadzoru nad w/w robotami.

Nad siecią gazową należy wykonać nawierzchnię rozbieralną.

Nadzór wykonujemy odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podaj i znak uzgodnienia

Przed przystąpieniem do prac należy ręcznie wykonać wykopy kontrolne, określające posadowienie sieci ga. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy wykonywać ręcznie. Kosztami naprawy za wyni uszkodzenia w trakcie realizacji robót zostanie obciążony wykonawca.

Uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wystawienia niniejszego pisma.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą.

Uwaga: Przebieg gazociągu wysokoprężnego należy
Uzgodnić z Operatorem Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział 266-Swierklany
ul. Wodzisławska 54 tel. 32 / 439 25 00

Załączniki,

-Mapa 2 szt. (3xA4)

-Kopia a/a

Z poważaniem

KIEROWNIK
Pracownia w Sosnowcu
Dariusz Kruk