

P o s t a n o w i e n i e nr WZ.5595.242.2.2019

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zmianami), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku p. Jarosława Ciurko, Pl. Piłsudskiego 1/1u/a, 55-200 Oława (pełnomocnik p. Anny Chlebosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy, ul. Kościuszki 45, 55-200 Bystrzyca) z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz ekspertyzy technicznej pn. „EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” z czerwca 2019 r. sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego Ireneusza Łopacińskiego oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Michała Newlaczyła, dotyczących budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława, dz. nr 627, AM-2 obręb Bystrzyca, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. **Wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o średnim natężeniu oświetlenia 5 lx wykonane w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.**
2. **Opracowanie szczegółowych procedur w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zamieszczonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, z wyznaczeniem pracowników odpowiedzialnych za organizację ewakuacji.**
3. **Przeprowadzanie raz w roku szkolenia personelu w zakresie postępowania/obowiązków na wypadek pożaru.**

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława, dz. nr 627, AM-2 obręb Bystrzyca, w inny sposób niż podany w:

1. § 68 ust. 1:

- występowanie na klatce schodowej K1: zawężonej szerokości spoczników do 1,22 m, zawężonej szerokości biegów schodowych do 1,17 m i 0,985 m na II p. oraz wysokości stopni od 0,14 m do 0,195 m,
- występowanie na klatce schodowej K2: zawężonej szerokości spoczników do 1,24 m, wysokości stopni od 0,13 m do 0,175 m oraz zawężonej szerokości biegów schodowych do 1,10 m,

- występowanie w obrębie schodów wewnętrznych prowadzących na antresolę (trybuny) sali gimnastycznej wysokości stopni od 0,17 m do 0,195 m.
- 2. § 245 – instalacje służące do usuwania dymu z klatek schodowych K1 i K2 nie spełniają wymagań normowych – do odprowadzania dymu zastosowano okna w ścianach zewnętrznych zamiast klap dymowych w stropie.
- 3. § 216 ust. 1 – występowanie dachu nad salą gimnastyczną o konstrukcji stalowej bez klasy odporności ogniowej R 30; dach ten jest przekryty blachą trapezową, wełną mineralną, styropianem i papą termozgrzewalną bez klasy odporności ogniowej RE 30.
- 4. § 227 ust. 5 – brak zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji ze strefy pożarowej zakwalifikowanej do ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m² w budynku wielokondygnacyjnym.
- 5. § 227 ust. 1 – występowanie przekroczonej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej, która wynosi 3 538,9 m².
- 6. § 249 ust. 6 – występowanie okien wydzielonej pożarowo klatki schodowej K1 w odległości 3,7 m od okien z komunikacji ogólnej na parterze, I i II piętrze oraz sali komputerowej na III piętrze, bez wymaganej klasy odporności ogniowej.
- 7. § 256 ust. 3 – występowanie przekroczonej długości dojścia ewakuacyjnego na parterze budynku; tj. od wyjścia z najdalej usytuowanych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (biuro 0.42 i salka gimnastyczna 0.44) długość drogi ewakuacyjnej prowadzącej na zewnątrz budynku, przy jednym kierunku ewakuacji, wynosi 18,60 m i 17,04 m.
- 8. § 239 ust. 4 i ust. 6 – występowanie drzwi zewnętrznych prowadzących z korytarza z części kuchennej na zewnątrz budynku, o szerokości 1,05 m i wysokości 1,97 m.
- 9. § 68 ust. 1 – szerokość spoczników schodów zewnętrznych przy wyjściu z pomieszczeń kuchennych i ze sali gimnastycznej wynosi odpowiednio: 0,72 m i 0,31 m, a wysokość stopni wynosi 0,12 m – 0,155 m i 0,125 m – 0,225 m.
- 10. § 239 ust. 1 i ust. 6 – występowanie drzwi wewnętrznych o zaniżonych wymiarach szerokości i wysokości w świetle:
 - drzwi w piwnicy:
 - o szerokości 0,90 m i wysokości 1,98 m ze świetlicy nr P.4
 - o szerokości 0,70 m – 0,84 m i wysokości 1,90 m – 1,98 m z pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o numerach: P.7, P.8, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.17, P.19, P.20, P.21, P.23, P.24,
 - drzwi na parterze:
 - o szerokości 0,69 m – 0,89 m i wysokości 1,88 m – 1,99 m z pomieszczeń: sali zajęć o nr: 0.4 i 0.29, biblioteki nr 0.5, portierni nr 0.11, salki gimnastycznej nr 0.44, biura nr 0.34 i 0.42, biura intendenci nr 0.18, kuchni nr 0.25 i 0.27, pomieszczenia zmywaka nr 0.13,
 - o szerokości 0,79 m – 0,8 m z pomieszczeń: biura nr 0.35 i 0.34,

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą techniczną pn. „EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” z czerwca 2019 r.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu: Ekspertyza techniczna z czerwca 2019 r.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Adresat:

1. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy
ul. Kościuszki 45
55-200 Bystrzyca

Otrzymuje:

- ✓ 1. Jarosław Ciurko (pełnomocnik)
HU:BU Architekci Tomasz Kwaśniewski Jarosław Ciurko sp. j.
Pl. Piłsudskiego 1/1u/a
55-200 Oława
2. a/a

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie
ul. ks. Kutrowskiego 20
55-200 Oława

MM

- o szerokości 0,56 m – 0,79 m i wysokości 1,89 m – 1,99 m z pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr: 0.6, 0.7, 0.8, 0.15, 0.16, 0.17, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.33, 0.39, 0.40, 0.41, 0.46, 0.49, 0.50, 0.52, 0.54, 0.57, 0.58,
 - na I piętrze.:
 - o szerokości 0,79 m – 0,8m i wysokości 1,96 m – 2,0 m z sal zajęć o nr: 1.2, 1.4, 1.10, 1.11,
 - o szerokości 1,54 m (0,72 m + 0,81 m) z sali nr 1.8,
 - o szerokości 0,7 m z pokoju nauczycielskiego nr 1.3,
 - o szerokości 0,6 m – 0,8 m i wys. 1,98 m – 2,0 m z pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr 1.5, 1.6, 1.7, 1.9,
 - o szerokości 0,7 m i wys. 1,3 m z pomieszczenia nr 1.15 – komunikacja (wyjście na dach),
 - na II piętrze:
 - o szerokości 0,79 m – 0,8 m i wysokości 1,96 m – 2,0 m z sal zajęć o nr: 2.2, 2.4, 2.5, 2.10, pomieszczenia psychologa nr 2.3 oraz pokoju nauczycielskiego nr 2.11,
 - o szerokości 0,59 m – 0,89 m i wysokości 1,98 m – 2,0 m z pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr 2.7 i 2.8,
 - na III piętrze:
 - o szerokości 0,79 m – 0,8 m z sal zajęć o nr: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11,
 - o szerokości 0,7 m z pomieszczenia pedagoga nr 3.13,
 - o szerokości 0,59 m – 0,7 m i wysokości 1,97 m – 2,0 m z pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi o nr 3.3, 3.8, 3.9, 3.12.
11. § 240 ust. 1 – występowanie drzwi dwuskrzydłowych, prowadzących ze sali gimnastycznej na zewnątrz budynku, z głównym skrzydłem o szerokości 0,75 m.
12. § 157 ust. 5 – występowanie w budynku średniowysokim instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z zewnętrznego zbiornika podziemnego, zasilającej kocioł gazowy o mocy 43 kW.
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

Wrocław, dnia

17

października 2019 r.

WZ.5595.242.3.2019

P o s t a n o w i e n i e nr WZ.5595.242.3.2019

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zmianami), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku p. Jarosława Ciurko, Pl. Piłsudskiego 1/1u/a, 55-200 Oława (pełnomocnik p. Anny Chlebosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy, ul. Kościuszki 45, 55-200 Bystrzyca) z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz ekspertyzy technicznej pn. „EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” z czerwca 2019 r. sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego Ireneusza Łopacińskiego oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Michała Newlaczyła, dotyczących budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława, dz. nr 627, AM-2 obręb Bystrzyca, z **określonymi następującymi wskazaniem:**

- 1. Wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o średnim natężeniu oświetlenia 5 lx wykonane w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.**
- 2. Opracowanie szczegółowych procedur w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zamieszczonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, z wyznaczeniem pracowników odpowiedzialnych za organizację ewakuacji.**
- 3. Przeprowadzanie raz w roku szkolenia personelu w zakresie postępowania/obowiązków na wypadek pożaru.**

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława, dz. nr 627, AM-2 obręb Bystrzyca, w inny sposób niż podany w:

- 1. § 20 ust. 1 pkt 1 – do pomieszczeń szatni nr P.3, P.5, P6 i świetlicy nr P.4, dostępnych z wydzielonej pożarowo klatki schodowej KL 1 na poziomie kondygnacji podziemnej, zasięg hydrantu wewnętrznego jest zapewniony poprzez hydrant**

wewnętrzny usytuowany na korytarzu nr P.9. Użycie powyższego hydrantu do ochrony ww. pomieszczeń wymaga otwarcia drzwi przeciwpożarowych zamykających tą klatkę schodową.

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 ze zmianami).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą techniczną pn. „EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” z czerwca 2019 r.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu: Ekspertyza techniczna z czerwca 2019 r.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Adresat:

1. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy
ul. Kościuszki 45
55-200 Bystrzyca

Otrzymuje:

- ✓ 1. Jarosław Ciurko (pełnomocnik)
HU:BU Architekci Tomasz Kwaśniewski Jarosław Ciurko sp. j.
Pl. Piłsudskiego 1/1u/a
55-200 Oława
2. a/a

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie
ul. ks. Kutrowskiego 20
55-200 Oława

MM

Wrocław, dnia

17 października 2019 r.

WZ.5595.242.4.2019

P o s t a n o w i e n i e nr WZ.5595.242.4.2019

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zmianami), w związku z § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku p. Jarosława Ciurko, Pl. Piłsudskiego 1/1u/a, 55-200 Oława (pełnomocnik p. Anny Chlebosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy, ul. Kościuszki 45, 55-200 Bystrzyca) z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz ekspertyzy technicznej pn. „EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” z czerwca 2019 r. sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego Ireneusza Łopacińskiego oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Michała Newlaczyła, dotyczących budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława, dz. nr 627, AM-2 obręb Bystrzyca, z określonymi następującymi wskazaniem:

- 1. Wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o średnim natężeniu oświetlenia 5 lx wykonane w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.**
- 2. Opracowanie szczegółowych procedur w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zamieszczonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, z wyznaczeniem pracowników odpowiedzialnych za organizację ewakuacji.**
- 3. Przeprowadzanie raz w roku szkolenia personelu w zakresie postępowania/obowiązków na wypadek pożaru.**

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława, dz. nr 627, AM-2 obręb Bystrzyca, w inny sposób niż podany w:

- 1. § 5 ust. 1 pkt 2 – zapewniona ilość wody do celów przeciwpożarowych za pomocą 5 hydrantów zewnętrznych o średnicy DN 80 zabudowanych na gminnej sieci**

wodociągowej i zlokalizowanych w odległości 43 m, 48 m, 103 m, 109 m, 135 m od budynku szkoły, wynosi 10 dm³/s (maksymalna wydajność sieci wodociągowej),

2. § 12 ust. 3 pkt 2 – występowanie drogi pożarowej umożliwiającej dostęp do 22 % obwodu zewnętrznego budynku szkoły,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą techniczną pn. „EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” z czerwca 2019 r.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia

o orzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu: Ekspertyza techniczna z czerwca 2019 r.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Adresat:

1. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy
ul. Kościuszki 45
55-200 Bystrzyca

Otrzymuje:

- ✓ 1. Jarosław Ciuurko (pełnomocnik)
HU:BU Architekci Tomasz Kwaśniewski Jarosław Ciuurko sp. j.
Pl. Piłsudskiego 1/1u/a
55-200 Oława
2. a/a

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie
ul. ks. Kutrowskiego 20
55-200 Oława

MM