



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WROCŁAWIU
ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

WZ.5595.225.2.2020

Jarosław Ciurko
HU:BU Architekci
pl. Piłsudskiego 1/1u/a
55-200 Oława

Odpowiadając na pismo z dnia 2 lipca 2020 r. (data wpływu 6 lipca 2020 r.) dot. zmian w „Ekspertyzie technicznej” budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 45 w Bystrzycy, polegających na doprecyzowaniu zapisów w **pkt. 5.6 – Oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:**

poprzedni zapis	„W budynku i w przestrzeni zewnętrznej nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem”
nowy zapis	„W odległości 3,5 m od omawianego budynku znajduje się podziemny zbiornik z gazem płynnym o pojemności 6,7 m ³ zasilający kocioł gazowy w kotłowni gazowej na parterze – w promieniu 1,5 m od króćców tego zbiornika występuje strefa 2 zagrożenia wybuchem”

wyjaśniam, że wprowadzone zmiany są nieistotne, które nie zmieniają warunków bezpieczeństwa pożarowego ustalonych w przedmiotowym budynku szkoły. Wymagania przepisów określone w § 179 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. 2019, poz. 1065 z późn. zm) określają dopuszczalną odległość podziemnych zbiorników z gazem płynnym o pojemnościach $5 \div 7 \text{ m}^3$ od budynków użyteczności publicznej (szkoła), wynoszącą co najmniej 3,0 m.

W związku z powyższym nadmieniam, iż nie zachodzi potrzeba zmian zapisów postanowień wydanych przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w dniu 17 października 2019 r. o numerach: WZ.5595.242.2.2019 r., WZ.5595.242.3.2019 r. oraz WZ.5595.242.4.2019 r.

W załączeniu: Aneks do ekspertyzy technicznej z lipca 2020 r.

Adresat:

Szkoła Podstawowa
im. B. Malinowskiego w Bystrzycy
ul. Kościuszki 45
55-200 Bystrzyca

Do wiadomości:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie
ul. ks. Kutrowskiego 20
55-200 Oława

MM/ RL

Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Obiekt: Szkoła Podstawowa w Bystrzycy

Usytuowanie: Bystrzyca, ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława
dz. nr 627, AM-2 obręb: Bystrzyca

dot. Postanowienia nr WZ.5595.242.2.2019, WZ.5595.242.3.2019, WZ.5595.242.4.2019 z dnia 17.10.2019r. Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

W związku z dokonaną weryfikacją zapisów ekspertyzy przedstawiam poniżej uzupełnienie o następujący punkt:

Zmienia się punkt 5.6. dot. Oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, który będzie brzmiał:

W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.

W odległości 3,5m od omawianego budynku znajduje się podziemny zbiornik z gazem płynnym o pojemności 6,7m³ zasilający kocioł gazowy w kotłowni gazowej na parterze - w promieniu 1,5m od króćców tego zbiornika występuje strefa 2 zagrożenia wybuchem.

RZECZOWNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Michał Nowaczyk Nr upr. 557/2012

.....
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych

RZECZOWNAWCA BUDOWLANY
na terenie całego kraju
mgr inż. arch. Ireneusz Łopaciński
Nr upr. 29/2002/RZ; CRRz-poz. 350/02/R/C

.....
rzeczoznawca budowlany