

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO I				
LP	NAZWA	POW. [m2]	WYS. [m]	KUBATURA [m3]
1.1	KORYTARZ	88.02	3.71	326.54
1.2	SALA ZAJĘĆ KLASY 0-3	41.76	3.51	146.57
1.3	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	16.41	3.51	57.61
1.4	SALA ZAJĘĆ KLASY 0-3	54.31	3.51	190.62
1.5	WC NAUCZYCIELI	2.26	3.51	8.00
1.6	WC DAMSKIE	27.50	3.51	96.52
1.7	WC MĘSKIE	15.83	3.47	54.92
1.8	SALA ZAJĘĆ KLASY 4-6	73.94	3.41	252.12
1.9	ZAPLECZE SALI	6.16	3.41	20.99
1.10	SALA ZAJĘĆ KLASY 1-3	48.51	3.47	168.31
1.11	SALA ZAJĘĆ KLASY 1-3	48.53	3.47	168.40
1.12	LOGOPEDA	19.82	3.47	68.76
1.13	P. GOSP.	3.53	1.90-3.30	9.30
1.14	TRYBUNY HALI SPORTOWEJ	56.56	3.31-6.35	232.20
1.15	KORYTARZ	40.13	3.47	139.24
1.16	SZATNIA SCHODKOWA K2	39.86	3.71	107.07
1.17	KL. SCHODKOWA K1	25.53	3.30-4.22	88.11
	SUMA	597.54		1805.71

LEGENDA:

- istniejąca ściana doprowadzona do odporności pożarowej
- projektowana ściana w odporności pożarowej
- EI 60 - pas niepalny EI 60, szerokość min. 2,0m
- HP 25 - projektowany hydrant HP 25
- PM - projektowana strefa PM
- ZL0 - projektowana strefa ZL
- elementy do usunięcia

UWAGI:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z § 234 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Wymiary stolarki drzwiowej na rysunkach podawane są w świetle przejścia, wymiary w świetle otworu konstrukcyjnego sprawdzić w stosunku do zaleceń wybranego producenta.
3. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów w stosunku do zaleceń wybranego producenta.
4. Oparcie projektowanych nadproży stalowych NS-1 w murze min. 20cm na poduszkach betonowych.
5. Oparcie projektowanych nadproży systemowych L19 w murze min. 15cm.
6. Hydranty montować w sposób zapewniający otwarcie drzwiczek na 180° oraz niekolidujący z istniejącymi przejściami i stałą zabudową. W projekcie przyjęto szafki hydrantowe o szerokości 70cm.

PROJEKTOWANE PRZEGRODY POZIOME

W1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
tynk wewnętrzny	1,5 cm
bloczki silikatowe	15 cm
tynk wewnętrzny	1,5 cm

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
warstwy od zewnątrz	
cegła klinkierowa	12 cm
styropian / wełna mineralna*	16 cm
*λ=0,041 [W/(m*K)]*	
bloczki silikatowe	24 cm
tynk wewnętrzny	1,5 cm

UWAGI:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
2. ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SŁUŻY UZYSKANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.
3. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI.
4. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE POGORSZONYCH PARAMETRÓW.
5. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JAKIEKOLWIEK ODSTĘPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
7. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, WYMIARY OKIEN I WITRYN W ŚWIETLE OTWORU KONSTRUKCYJNEGO.
- WYMIARY BIEGU SCHODOWEGO MIĘDZY WEWNĘTRZNYMI KRAWĘDZIAMI PORĘCZY, A W PRZYPADKU BALUSTRADY JEDNOSTRONNEJ - MIĘDZY WYKOŃCZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIANY, A WEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ PORĘCZY TEJ BALUSTRADY

HU:BU ARCHITEKCI
Tomasz Kwaśniewski, Jarosław Ciurko Sp. J.
PL. Piłsudskiego 1/1a/a
55-200 OLAWA
tel. 530 719 017
e-mail: biuro@hubuarchitekci.pl

OBIEKT ADRES BUDOWY:	Przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. dz. nr 627 (ulica Kościuszki 45) AM-2, obręb Bystrzyca	DATA: 03.2020r.	SKALA: 1:100
INWESTOR:	Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy Bystrzyca ul. Kościuszki 45, 55-200 Oława	BRANŻA: ARCH	INDEX: 19.121
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT 1 PIĘTRA	STADIUM: PB	NR RYSUNKU: A07

BRANŻA	PROJEKTANT / SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. JAROSŁAW CIURKO	06/DSOKK/2016	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch TOMASZ KWAŚNIEWSKI	20/02 DOIA	
OPRACOWANIE ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MARCELINA PEZDEK	-	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. JERZY FLESZER	98/UW/90	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	mgr inż. PIOTR WILK	234/02/DUW	