

URZĄD GMINY
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2
55-200 O Ł A W A
tel. 71 313 59 66
woj. dolnośląskie

Jarosław Ciurko
Pl. Piłsudskiego 1/1u/a
55-200 Oława

Dot. Przebudowy szkoły podstawowej w Bystrzycy w zakresie dostosowania obowiązujących przepisów p. poż. (ul. Kościuszki 45 dz. nr 627 Am -2, obręb Bystrzyca).

Gmina Oława zapewnia dostawę wody do celów p.poż. i ilości 2 dm³/s w miejscu wpięcia do sieci wodociągowej. Ciśnienie gwarantowane w sieci wodociągowej wynosi 0,28 MPa.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a sporządził Lukasz Świętach tel. 71 313 59 66

Z u p. W Ó J T A
KIEROWNIK REFERATU
Wodociągów i Kanalizacji
[podpis]
mgr inż. Piotr Kowalski

WK.7021.3.9.2019.SW

Oława, dnia 05.08.2019 r.

Jarosław Ciurko
Pl. Piłsudskiego1/1u/a
55-200 Oława

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące zapewnienia dostawy wody do celów p.poż. wykorzystywanej do zewnętrznego gaszenia pożaru dla potrzeb przebudowy szkoły podstawowej w Bystrzycy. Urząd Gminy w Oławie informuje, że wydajność sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca wynosi maksymalnie 10dm³/s przy poborze wody z jednego hydrantu (zgodnie z projektem).

Z u p. W Ó J T A
KIEROWNIK REFERATU
Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Piotr Kowalski

WK.7021.2.5.2020.SW

Oława, dnia 29.06.2020 r.

URZĄD GMINY
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 O Ł A W A
tel. 71 313 59 66
woj. dolnośląskie

Jarosław Ciurko
pl. M. J. Piłsudskiego 1/1u/a
55-200 Oława

Urząd Gminy w Oławie Informuje, że pismem nr WK. 7021.3.9.2019.SW z dnia 05.08.2019 r. wydał zapewnienie dostawy wody do celów p.poż. dla potrzeb przebudowy Szkoły podstawowej w Bystrzycy w ilości 10 dm³/s na hydrantach zewnętrznych DN 80 będących w zarządzie Gminy Oława.

Natomiast pismem nr WK. 7021.3.73.2020.SW z dnia 06.05.2020 r. Urząd Gminy w Oławie (Gmina Oława) zapewnił wodę do celów p.poż w ilości 2 dm³/s do wewnętrznego gaszenia pożarów – zasilanie hydrantów wewnętrznych poprzez przyłącza wodociągowe określając zapewnienie dostawy wody w miejscu wpięcia do sieci wodociągowej.

Powyższe zapewnienia zostały wydane na pisemną prośbę zainteresowanego. Jednocześnie informujemy, że maksymalna ilość wody do celów p.poż w miejscowości Bystrzyca wynosi 10 dm³/s.

Z u p. W Ó J T A
KIEROWNIK REFERATU
Wodociągów i Kanalizacji
[Podpis]
mgr inż. Piotr Kowalski

Wrocław, 10.03.2020 r.

WUOZ



5214279

HU:BU Architekci

Pl. Piłsudskiego 1/1u/a 14a

55-200 Oława

Dotyczy: przebudowa szkoły podstawowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
dz. nr 627 AM-2, ob. Bystrzyca, gm. Oława

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.02.2020 r. (data wpływu: 27.02.2020 r.) w sprawie przebudowy szkoły podstawowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zlokalizowanej na działce nr 627 w Bystrzycy, gmina Oława, uprzejmie informuję, że opiniuję pozytywnie realizację niniejszego zamierzenia według załączonego projektu tj.:

- na elewacji: wymiana dwóch okien na okna oddymiające i powiększenie otworów okiennych, likwidacja 1 okna na klatce K2, likwidacja okna na klatce K2 i zamurowanie otworu okiennego, likwidacja progów na drogach ewakuacji o wys. ponad 2 cm, wymiana 1 pary drzwi dwuskrzydłowych, wymiana 2 okien na pożarowe, remont istniejącego wyłącznika ppoż., podłączenie istniejących anten do instalacji odgromowej,
- we wnętrzu: wydzielenie pożarowe dwóch klatek schodowych, wydzielenie pożarowe pomieszczenia kotłowni gazowej, wydzielenie odrębnej strefy pożarowej, montaż hydrantów wewnętrznych, wymiana lub likwidacja części istniejących hydrantów wewnętrznych, montaż balustrad przy schodach wewnętrznych nieposiadających niniejszych, wyłączenie z użytku pomieszczeń gospodarczych w piwnicy przy klatce K2, wymianę drzwi na pożarowe lub na spełniające minimalne wymiary przejścia na drodze ewakuacyjnej, montaż siłowników w drzwiach ewakuacyjnych, montaż samozamykaczy w drzwiach, wymianę 2 okien wewnętrznych na pożarowe, montaż oświetlenia ewakuacyjnego, podłączenie drzwi pożarowych i okien oddymiających do systemu wykrywania pożaru, zabezpieczenie przejść instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego do odpowiedniej klasy odporności ogniowej.

Powyższa opinia nie zwalnia z obowiązku uzyskania niezbędnych, przewidzianych przepisami prawa uzgodnień i zezwoleń, w tym uzgodnienia w trybie art. 39 ustawy Prawo budowlane.

Załącznik:

1. Projekt – rysunki elewacji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a – Bystrzyca, gm. Oława

DO

DOLNOŚLĄSKI
Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu

mgr Barbara Nowak-Obelinda

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
we Wrocławiu

WZN: 5188.2027.2019 DO: Jolanta Łokietka 11
RKP-39279-2019 tel. 71-344-38-01, 344-38-92, fax 344-14-49

Wrocław, 14.10..2019 r.

WUOZ



Pan Jarosław Ciurko
Pl. Piłsudskiego 1/1u/a
55-200 Oława

Dotyczy: przebudowy szkoły podstawowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, **dz. nr 627, AM-2, ob. Bystrzyca, gm. Oława**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.09.2019 r. (data wpływu: 16.10.2019 r.) w powyższej sprawie, uprzejmie informuję, że budynek szkoły podstawowej w Bystrzycy, zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 45, znajduje się na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Bystrzyca, ujętego w wykazie zabytków gminy Oława. Ponadto budynek ten podlega indywidualnej ochronie konserwatorskiej jako również ujęty w niniejszym wykazie zabytków.

Opiniuję pozytywnie prace obejmujące zakres: wydzielenie pożarowe dwóch klatek schodowych, wydzielenie pożarowe pomieszczenia kotłowni gazowej, wydzielenie odrębnej strefy pożarowej, montaż hydrantów wewnętrznych, wymiana lub likwidacja części istniejących hydrantów wewnętrznych, montaż balustrad przy schodach wewnętrznych nieposiadających niniejszych, wyłączenie z użytku pomieszczeń gospodarczych w piwnicy przy klatce K2, wymianę drzwi na pożarowe lub na spełniające minimalne wymiary przejścia na drodze ewakuacyjnej, montaż siłowników w drzwiach ewakuacyjnych, montaż samozamykaczy w drzwiach, wymianę 2 okien wewnętrznych na pożarowe, montaż oświetlenia ewakuacyjnego, podłączenie drzwi pożarowych i okien oddymiających do systemu wykrywania pożaru, zabezpieczenie przejść instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego do odpowiedniej klasy odporności ogniowej, likwidację progów na drogach ewakuacyjnych o wysokości ponad 2 cm, remont istniejącego wyłącznika ppoż., podłączenie istniejących anten do instalacji odgromowej, wymianę dwóch okien na pożarowe na elewacji wschodniej, wewnętrznej. **Ponadto opiniuję pozytywnie** wymianę pary drzwi dwuskrzydłowych na drzwi o szerokości przejścia jednego ze skrzydeł min. 90cm pod warunkiem wprowadzenia dodatkowego podziału pionowego na większym skrzydle, tak aby uzyskać symetryczny, trójdzielny podział całego otworu.

Opiniuję negatywnie:

- wymianę dwóch okien na okna oddymiające i związane z tym powiększenie otworów okiennych oraz likwidację okna w klatce K1 – zaleca się wykonanie klapy oddymiającej;
- usunięcie okna w klatce K2 i zamurowanie otworu okiennego – zaleca się wymianę okna na okno przeciwpożarowe o stolarnie odtwarzającej podziały okna istniejącego;
- wymiany okna na ostatniej kondygnacji klatki K2 na dwa okna oddymiające – należy zastosować okno uchylane za pomocą siłowników, odtwarzające podziały okna istniejącego;

Powyższa opinia nie zwalnia z obowiązku uzyskania niezbędnych, przewidzianych przepisami prawa uzgodnień i zezwoleń, w tym uzgodnienia w trybie art. 39 ustawy Prawo budowlane.

**Zastępca Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków**
we Wrocławiu

mgr Daniel Gibski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a – Bystrzyca, gm. Oława

DO

Oława, dnia 29.06.2020 r.

HU:BU Architekci
Tomasz Kwaśniewski
Jarosław Ciurko Sp. j.
Pl. Piłsudskiego 1/1u/a
55-200 Oława

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zbliżenia budynku Szkoły Podstawowej dz. nr 627 AM-2 obręb Bystrzyca do granicy z drogą gminną dz. nr 678/2 AM-2 obręb Bystrzyca (ul. Leśna) gm. Oława na odległość 4,36 m, uprzejmie informuję, że wyrażam zgodę na zbliżenie budynku Szkoły Podstawowej do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej na odległość 4,36 m.

Otrzymują:

1. adresat.
2. a/a.

Sporządził: mgr Arkadiusz Grzesik
insp. ds. admin. drogami gminnymi
tel. (0-71) 38-12-242
e-mail: drogi@gminaolawa.pl

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY OŁAWA

mgr Henryk Kuriata