

Bobrowice, dnia 2.01.2023r.

znak sprawy: ZPR.271.9.2022

## Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Dychów (Etap I) i Prądocinek.

### Wyjaśnienie Nr 1 SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust.2, i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

#### Pytanie nr 1

*„Zamawiający w specyfikacji technicznej zawarł zapisy zobowiązujące użycie opraw oświetleniowych posiadających konstrukcję z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczonych przez anodowanie.*

*Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy o konstrukcji wykonanej z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo? Dzięki takiemu rozwiązaniu oprawa jest trwalsza, a ponadto ciepło z oprawy jest lepiej odprowadzane, co przedkłada się bezpośrednio na żywotność całej oprawy.”*

#### Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje oprawy o konstrukcji wykonanej z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo, pod warunkiem pomalowania na kolor inox, oraz przy zachowaniu pozostałych parametrów optycznych i elektrycznych oprawy.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ i wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia jego zapisów przy sporządzaniu oferty.

**WÓJT**  
*Wojciech Wachała*  
**Wojciech Wachała**