

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMIESZCZONEGO
NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA DOT.
DOSTAWY 2 KPL. ZASILACZY AWARYJNYCH UPS**

PYTANIE NR 1:

Czy dopuszczają Państwo zmiany w specyfikacji:

Napięcia wyjściowe - (208VAC/220VAC/230VAC/240VAC); w specyfikacji jest (200/208/220/230/240/VAC)

Napięcie wejściowe - 110~176 VAC (liniowe obniżenie mocy pomiędzy 50% a 100%), 176 ~280 VAC (pełne obciążenie); 280~300 VAC (50% obciążenia); w specyfikacji jest 10-300VAC przy obciążeniu 50% 160-280 VAC przy 100% obciążeniu

Czy wyjścia muszą być na złączach TERMINAL? Czy wystarczą same złącza IEC?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w przypadku:

- ✓ Napięcia wyjściowe - (208VAC/220VAC/230VAC/240VAC); w specyfikacji jest (200/208/220/230/240/VAC) – **podtrzymuje treść zapytania ofertowego**
- ✓ Napięcie wejściowe - 110~176 VAC (liniowe obniżenie mocy pomiędzy 50% a 100%), 176~280 VAC (pełne obciążenie); 280~300 VAC (50% obciążenia); w specyfikacji jest 10-300VAC przy obciążeniu 50% 160-280 VAC przy 100% obciążeniu – **zmienia treść zapytania ofertowego:**
Było: w specyfikacji jest 10-300VAC przy obciążeniu 50% 160-280 VAC przy 100% obciążeniu
Winno być: w specyfikacji jest **100-300VAC** przy obciążeniu 50% 160-280 VAC przy 100% obciążeniu
- ✓ Czy wyjścia muszą być na złączach TERMINAL? Czy wystarczą same złącza IEC? – **podtrzymuje treść zapytania ofertowego**

Powyższą zmianę należy uwzględnić w treści składanej oferty.

Jielinsz