

**PROJEKT WYKONAWCZY****CZĘŚĆ IV****BRANŻA ELEKTRYCZNA – BILANS MOCY**

Maj 2020

TR1

Rozdzielnice	Pz	kj	Ps		
R0/2L	377,65	0,60	226,59		
RG21	89,71	0,60	53,83		
RO/21	488	0,40	195,20		
RGK	310,76	0,30	93,23		
RUZ	198,75	0,50	99,38		
RR	176,4	0,60	105,84		
RT1	161	0,30	48,30		
RT6	17,74	0,30	5,32		
RH	18,6	0,80	14,88		
RPW	6,56	0,80	5,25		
RT7	7,62	0,80	6,10	kj	Ps
			853,91	0,45	384,26

TR2

Rozdzielnice	Pz	kj	Ps		
RBMS PO2/3	44,44	1,00	44,44		
AWL	260	0,60	156,00		
AWL	260	0,60	156,00		
RBMS PO1/2	202,4	0,60	121,44		
RBMS PO2/1	159,14	0,60	95,48		
RBMS PO2/2	7,66	0,80	6,13		
RBMS PO2/4	26,8	0,80	21,44		
RBMS PO3/1	141,6	0,60	84,96		
RW3	39,71	0,80	31,77		
RBMS PO4/1	9,9	0,80	7,92		
RBMS PO3/3	7,1	0,80	5,68		
RBMS PO5/1	5,5	0,80	4,40		
RBMS PO1/1	106,7	0,80	85,36	kj	Ps
			821,02	0,45	369,46