



LEGENDA

- Typ B - Oprawa przemysłowa
- Typ D - Oprawa oświetleniowa typu downlight
- Typ M - Oprawa oświetleniowa modułowa
- Typ P - Oprawa oświetleniowa
- Typ R - Oprawa ring
- Typ T - Oprawa tubularna
- Typ OZ - Oprawa zewnętrzna
- Typ AW - Oprawa awaryjna
- Typ EW - Oprawa ewakuacyjna

- Łącznik oświetleniowy 10A/230V IP20, wys. h=1,2m
- Przycisk oświetleniowy bistabilny 10A/230V IP20, wys. h=1,2m
- Łącznik schodowy oświetleniowy 10A/230V IP20, wys. h=1,2m
- 12VDC zasilanie opraw w poręczy, 12VDC, wys. poręczy
- Panel sterowania oświetleniem, wys. h=1,2m
- COC1 Czujnik obecności i natężenia, sufitowy, komunikacja
- COC2 Czujnik obecności i natężenia, sufitowy, strefa otwarta
- COC3 Czujnik obecności, sufitowy, komunikacja
- COC4 Czujnik obecności, sufitowy, strefa otwarta
- COW1 Czujnik obecności i natężenia, ścienny, komunikacja, wys. h=2,5m
- COW2 Czujnik obecności i natężenia, ścienny, strefa otwarta, wys. h=2,5m
- COW3 Czujnik obecności, ścienny, komunikacja, wys. h=2,5m
- COW4 Czujnik obecności, ścienny, strefa otwarta, wys. h=2,5m
- CRW5 Czujnik ruchu, ścienny, komunikacja, wys. h=2,5m
- CRC5 Czujnik ruchu, sufitowy, strefa otwarta

- Strzałka ewakuacyjna
- Strzałka ewakuacyjna
- Kierunek ewakuacji

UWAGA:
1.Rodzaj opraw oświetleniowych wg specyfikacji
2.Wysokość montażu opraw podano w modelu BIM

Numer rysunku

304-MCN-3-IE-OS-PR-XX-01-001

Schemat poglądowy



Projekt

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

działki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obręb nr 6 Nowa Huta, Kraków

Stadium: Projekt wykonawczy

Branża: Elektryczna | PW/IE

Nazwa rysunku

Klatka schodowa 1. Przekrój

Numer rysunku	Indeks zmiany	Status
304-MCN-3-IE-OS-PR-XX-01-001		
Data wydania	**Skala**	**Data zmiany** / **Format**
10.2019	1 : 100	
Plik		**Opracował**
304-MCN-3-IE		LB, DD

Inwestor	Jednostka projektowa
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23 30-003 Kraków tel. +48 12 6188035 fax +48 12 6188038 biuro@cogiteon.pl	Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. Plac Solny 4/2 50-060 Wrocław tel. +48 71 37119600 fax +48 71 3719610 wroclaw@heinlewischerpartner.de

Projektant Elektryczna Specjalność	inż. Łukasz Bugaj upr. bud. nr 195/DOŚ/15 Elektryczna	Podpis
Sprawdzający Elektryczna Specjalność	mgr. inż. Damian Dobosz upr. bud. nr 381/DOŚ/15 Elektryczna	Podpis