



**„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.**  
ul. A. Struga 45  
95-100 Zgierz  
tel. 42 715-12-95  
e-mail: [sekretariat@wodkan.zgierz.pl](mailto:sekretariat@wodkan.zgierz.pl)  
[www.wodkan.zgierz.pl](http://www.wodkan.zgierz.pl)

Zgierz, dnia 29.08.2022 r.



L.dz. OZI 542/2022/MD

**Dotyczy:** postępowania przetargowego pn.: „Montaż rur wodociągowych metodą bezwykopową”  
znak sprawy: RB/PN-E/15/2022/S.

W związku z postępowaniem przetargowym w przedmiocie jw., prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. (dalej zwany Regulaminem) przy zastosowaniu platformy zakupowej Zamawiający informuje, iż w dniu 26.08.2022r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy o następującej treści:

„Dzień dobry, Proszę o wyjaśnienie zapisów SWZ: 1. Czy rura ochronna pod przejściem pod ul. Piątkowską DN450 powinna być z materiału PE100 SDR11 RC PN16, czy powinna być rurą stalową? 2. Prosimy o zmianę w zapisie wymagań referencyjnych dotyczących posiadania przez wykonawcę zdolności technicznej do wykonania zamówienia. Według zapisu zawartego w SWZ Wykonawca powinien wykonać sieć wodociągową metodą bezwykopową. Ze względu na fakt, iż realizacja bezwykopowej instalacji rurociągu wodociągowego jest identyczna jak realizacji bezwykopowej instalacji rurociągu kanalizacji tłocznej, prosimy o rozszerzenie zakresu inwestycji potwierdzających zdolność techniczną wykonawcy o bezwykopową instalację rurociągów kanalizacji tłocznej.”

Przedmiotowy wniosek Wykonawcy wpłynął po terminie określonym w pkt. 11 SWZ, zatem Zamawiający nie jest zobligowany do odpowiedzi. Mimo to Zamawiający w oparciu o § 14 Regulaminu formułuje odpowiedź Wykonawcy, w której wyjaśnia, co następuje:

**Ad. 1.**

Rura ochronna pod przejściem pod ul. Piątkowską DN 450 winna być rurą stalową zgodnie z zapisami punktu 2.2.2 STWiORB - III część SWZ.

**Ad. 2.**

Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zakresu inwestycji potwierdzających zdolność techniczną wykonawcy o bezwykopową instalację rurociągów kanalizacji tłocznej. Budowa wodociągów wymaga zachowania tzw. „czystości pracy” w celu uzyskania już po pierwszej dezynfekcji wymaganych norm jakościowych wody w styczności z materiałem z którego został wybudowany wodociąg, co nie jest wymagane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

PROKURENT

  
Radosław Gajda

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Marcin Cielęski

1