

Gniezno, dnia 20.10.2022 r.

**Zakład Komunalny w
Pobiedziskach
ul. Poznańska 58
62-010 Pobiedziska**

Dotyczy: Opracowania uzgodnienia inwestycji wykonania prac przy remoncie dachu w m. Kołata.

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno w odpowiedzi na pismo L.dz.2022_10_14_1533 z dnia 14.10.2022 r. informuję, że na terenie działki 53/3 w m. Kołata znajduje się elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4kV. Zgodnie z Polską Normą PN-E05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”:

- odległość pionowa przewodów w największym zwisie normalnym od trudno dostępnych części budynku powinna wynosić, co najmniej 1m dla linii niskiego napięcia nn 0,4kV.
- odległość pozioma przewodów od każdej łatwo dostępnej części budynku w przypadku zbliżenia budynku do linii, a nie skrzyżowania powinna wynosić, co najmniej 1,5m dla linii nn 0,4kV.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie BHP w czasie wykonywania robót budowlanych. Rozdział 6, § 55.1 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3m dla napięcia znamionowego 0,4kV.

Urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się na normatywnych wysokościach oraz głębokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy. Inwestor ponosi odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej w czasie wykonywania robót oraz szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w planie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, które nie były zgłoszone do ewidencji RD Gniezno

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 850 41 07

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl



Rejon Dystrybucji Gniezno
Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Gniezno
62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 49/51

tel. +48 / 61 884 71 10
faks +48 / 61 423 90 05

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

Do wiadomości

-adresat

-a/a

Sprawę prowadzi :

Michał Popielarski tel.618847169,

michal.popielarski@operator.enea.pl

Z poważaniem
Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Dział Majątku Sieciowego
Kierownik
Tadeusz Jałoszyński

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 850 41 07

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN