



Urząd Miasta  
**Jastrzębie-Zdrój**

Biuro ds. Zamówień Publicznych

<b>Odpowiedzi na zapytania</b>	
Data pisma:	6 maja 2024 r.
Sprawa:	„Prace związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Pszczyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Grodzką w Jastrzębiu-Zdroju”
Znak sprawy:	BZP.271.20.2024

**Szanowni Państwo**

Informuję, że do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść pytań z zachowaną oryginalną pisownią poniżej).

**ZESTAW NR 1**

**Pytanie nr 1:**

Przy obecnym projekcie brak jest możliwości wykonania tego zadania a mianowicie postawienia 2 słupów oświetlenia (doświetlenia) przejścia dla pieszych na wysepce oddzielającej pasy jezdni o szerokości 1.5m. Brak możliwości składowania ziemi i wyciągnięcia kreta (2,30m). Zastosowanie słupów w wysepce oddzielającej pasy jezdni będzie bardziej narażało je na uszkodzenia mechaniczne.

1. Czy zamawiający przewiduje zamknięcie jednego pasa jezdni ?
2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wycięcia asfaltu aby wyostać kreta przeciskowego ?
3. Czy zamawiający dopuszcza zmianę projektu i posadowienie słupów w pasie zieleni za chodnikami przy zastosowaniu wysięgników ?

**Odpowiedź:**

W dokumentacji zaprojektowano słupy w wysepce ze względu na brak możliwości posadowienia ich od strony północnej (uzbrojenie terenu tj. kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i kable teletechniczne) co zostało zapisane w wywiadach branżowych JZWiK (pismo TU-4375/348.1/AKł/P3408/2021 z dnia 2.08.2021r) oraz ORANGE (mapa 22032/2021 z dnia 31.05.2021r).

Wychodząc naprzeciw obawom podniesionym przez Wykonawcę w zakresie wykonania przewiertu pod drogą, Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie doświetlenia przejścia dla pieszych - w załączeniu zaktualizowany schemat E-02 oraz E-04. W załączeniu również zaktualizowany przedmiar szczegółowy.

W związku powyższym informuję, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert: **14.05.2024 r. do godz. 9:00,**
- termin otwarcia ofert: **14.05.2024 r. godz. 09:15.**
- termin związania ofertą: **do dnia 12.06.2024 r.**

W związku z powyższym informuję, że zmianie ulegają zapisy:

**1. Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż **do dnia 14.05.2024 r., do godz. 9:00”.**

**2. Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 14.05.2024 r. o godz. 9:15”.**

**3. Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 12.06.2024 r.”.**

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

**Podstawa prawna**

- art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
- art. 286 ust. 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

**Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Barbara Chodakowska**

**Rozdzielnik:**

Strona postępowania na Platformie zakupowej

**Kopia:**

BZP a/a